


Gemeinde Kabelsketal

Der Bürgermeister



Gemeinde Kabelsketal • Lange Straße 18 • 06184 Kabelsketal

Abteilung	Vergabestelle	
zust. Bearbeiter	Frau Reber	
Telefon	034605-33-124	Fax -299
eMail	Vergabe@kabelsketal.de	
Internet	www.kabelsketal.de	
Kabelsketal, den	29.04.2025	

Ihr Zeichen

KAB_014-2025

Ihre Nachricht vom

29.04.2025

Unser Zeichen

90.1 re

Zusätzliche Informationen zur Ausschreibung

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der nachfolgenden Bieterfragen stellen wir Ihnen weitere Informationen zur Verfügung.

Bieterfrage:

Eine aufgeständerte Ausrichtung der PV-Module nach Süden halte ich energetisch betrachtet nicht für das Optimum bei einer KiTa. Bei einer aufgeständerten OST/WEST Ausrichtung würde der Erzeugungslastgang der PV-Module besser zum Bedarfsprofil einer KiTa passen, insbesondere bei einer Anlage die ohne Batteriespeicher konzipiert wird! Bei einer reinen Süd-Ausrichtung würde zudem aufgrund des Solarspitzengesetzes eine erhebliche Erzeugungsleistung im Mittagspeak ungenutzt abgeregelt werden (60% Einspeisleistungsbegrenzung). Auch dies könnte man durch eine OST/WEST - Ausrichtung optimieren. Der Platzbedarf auf dem Dach sowie die erforderliche Ballastierung der Unterkonstruktion wäre außerdem bei OST/WEST geringer!
Viele Vorteile, zu denen ich Ihnen raten möchte!

Daher meine **Frage 1**: Kann die Ausrichtung der Module und die entsprechende Platzierung auf dem Dach auf eine OST/WEST-Ausrichtung angepasst werden?

Antwort:

Nein, Ausrichtung wie in der Planung. Nutzung der Überschussenergie als Bilanzkreismodell für andere öffentliche Objekte vorgesehen.

Bieterfrage:

Es gibt inzwischen leistungsstärkere PV-Module mit einer Leistung von 450 Wp pro Modul. Bei Nutzung dieser Module würde man Platz und Unterkonstruktion sparen können, da man dann für die geforderten 35 kWp keine 88 Module mehr benötigt. Zudem wären Strings mit einer höheren Anzahl von Modulen energietechnisch effizienter.

Daher meine **Frage 2**: Sind auch leistungsstärkere Module zulässig und darf die Verstringung der Module angepasst werden?

Antwort:

Die Ausschreibung und Planung erfolgte auf Grundlage eines Leitfabrikats. Es gibt sehr viele Anbieter mit den ausgeschriebenen Leistungsdaten auf dem Markt. Bei einer Erhöhung der Leistungsangabe ist die nötige Umplanung der Photovoltaikanlage durch den Bieter im vollen Umfang kostenneutral zu erbringen. Die Produkt- und Leistungsgarantie sind zwingend einzuhalten und nachzuweisen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Bieterinformation Teil der Leistungsbeschreibung wird, und somit zwingend zur Abgabe des Angebotes zu berücksichtigen ist.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.



SB Vergabe