

BIETERFRAGE I

Stadt Wolmirstedt
Zentrale Vergabestelle
August – Bebel – Straße 25
39326 Wolmirstedt

Wolmirstedt, den 22.04.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer Bieterfrage erhalten Sie folgende Information:

Frage:

„Pos. 12.3.9:

Wir bitten um Benennung des Planungsfabrikats.

Wir bitten um ein aussagefähiges Detail.

Was ist das für eine "Akustikdämmplatte"? Diese müsste ja 30mm stark sein?

Pos. 12.3.10:

wie vor.

Was soll hier beschichtet sein? Der Rahmen? Das Filz? Die o.g. Dämmplatte?

Pos. 12.4.14+15:

Wir bitten um ein Detail, welches die gewünschte Wellenform darstellt.“

Antwort:

„12.3.9: Ein Leit-Fabrikat darf nicht angegeben werden. Ein Detail wird nicht zur Verfügung gestellt, da der Langtext eine ausreichende Beschreibung enthält.

Konkretisierung zum Aufbau: 10 mm Filz, 20 mm Akustikdämmplatte aus Mineralwolle, 20-30 mm UK-Rahmen aus Multiplexleisten

12.3.10: Alle sichtbaren Flächen des 30 mm starken Absorberaufbaus

12.4.14+15: Ein Detail wird nicht zur Verfügung gestellt. Es sind je Stück ein Zuschnitt von bis zu 6 Wellen mit einer Höhe von 30 mm zu kalkulieren. Zulage für die Farbbeschichtung für alle sichtbaren Flächen des Absorbers.“

Wir bitten um Beachtung dieser Hinweise bei der Erstellung und Abgabe Ihrer Angebote.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

L.-M. Bertram

Zentrale Vergabestelle

-elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig-