

**Bieteranfrage Nr. 01**

**Datum 30.04.2025**

**Gemeinde Torgau  
Erneuerung der TW-Leitung Torgau - Straße der Jugend / B 87  
Vergabe-Nr.: TW 02/2025  
Projekt-Nr.: 005/016**

**Ein Bieter hat folgende Fragen gestellt:**

*Sehr geehrte Damen und Herren,*

*wir bitten um Präzisierung der Ausschreibungsunterlagen, in der Pos. 02.01.0016 ist die Entsorgung des Bodens bis Z2 beschrieben, in der Baubeschreibung Seite 2 wird der Boden allerdings als unbelastet beschrieben. Daher bitten wir um Präzisierung der zu entsorgenden LAGA Klasse oder alternativ um Übergabe eine Bodengutachtens. Weiterhin bitten wir um Mitteilung für die Pos. 02.11.0007 mit welchem Anteil der Verwertungsklasse B zu rechnen, hier bestehen große Preisunterschiede in der Entsorgung der Verwertungsklasse A und B.*

**Antwort der Vergabestelle:**

**Pos. 02.01.0016:**

Die Zuordnungswerte Z1 **bis Z2** bedeuten eine normale anthropogene Belastung z. B. Stadtböden. Die Zuordnungswerte Z2 stellen die Obergrenze für den Einbau von Boden mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen dar. Der Erdstoff ist für den geschränkten Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen in technischen Bauwerken geeignet. Eine Entsorgung auf Deponie ist nicht notwendig.

**Pos. 02.11.0007:**

Der Ausbausphalt ist zu 100 % der Verwertungsklasse B zu zuordnen.