

Ausschreibende Stelle: Welterbestadt Quedlinburg  
Anschrift: Markt 1, 06484 Quedlinburg  
Vergabe-Nr.: 3.2-2/25  
Ende der Angebotsfrist: 17.06.2025, 11:00 Uhr  
Ende der Bindefrist: 20.08.2025 Quedlinburg, 03.06.2025

---

**An alle Bieter**

## **2. Bieterinformation zur Öffentlichen Ausschreibung**

Baumaßnahme: **Welterbestadt Quedlinburg, Augustinern, 06484 Quedlinburg  
Sanierung Augustinern 1. BA**

Leistung: **Los 1 - Baustellengemeinkosten,  
Los 2 - Straßenbauarbeiten,  
Los 3 - Niederschlagswasserkanal,  
Los 4 - Straßenbeleuchtung,  
Los 5 - SW-Kanal, SWGA, NWGA, TW-Leitung, TWHA,  
Los 6 - Tiefbauarbeiten für Stromkabel Niederspannung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorgenannten Verfahren ist nachstehende Bieteranfrage eingegangen, welche wie folgt beantwortet wird:

**Frage-03** (eingegangen am 03.06.2025, 12:40 Uhr):

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Entsorgung des Aushubs für die Baumaßnahme soll laut Hinweistext im Los 1 Titel „Zwischenlager Aushubmaterial, Beprobung, Entsorgung“ für die gesamte Baumaßnahme erfolgen.

Im Leistungstext der Positionen z.B. 2.4.1.10 des Los 2 ist dies mit dem Hinweistext „Entsorgung wird gesondert vergütet“ auch uneindeutig beschrieben.

Im Los 3 und 4 gibt es eindeutige Hinweistexte

Im Los 5 und 6 wird in den Hinweistexten jedoch nur von Zulagen gesprochen: „Zulage für die Entsorgung von Aushubmaterial und Betonabbruch >Z1.1 bis < Z2 und =Z2 ist im Los 1 Baustellengemeinkosten in den entsprechenden Positionen abzurechnen.“

Die Leistungstexte des Loses 5 und 6 z.B. 2.1.3.1 des Los 5 enthalten eine gegenteilige Aussage Zuordnungswert nach TG LAGA: bis Z2. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer Verwertung oder Entsorgung zuführen.

Gehen wir recht in der Annahme, dass sämtlicher Boden aller Lose auf das Zwischenlager transportiert wird und die Bodenentsorgung über das Los 1 (nicht nur als Zulage) vergütet wird und somit in den Leistungspositionen des Loses 5 und 6 auch nur der Transport zum Zwischenlager einzukalkulieren ist?

**Antwort-03** (03.06.2025, 14:00 Uhr):

Ja, in den Leistungspositionen zum Bodenaushub in Los 5 und 6 ist nur der Transport zum Zwischenlager zu kalkulieren. Entsorgung selbst über Los 1.

Ich bitte um Beachtung!

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle