1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Öffentliche Ausschreibung nach SächsVergabeG i.V. m. VOB/A, Vergabe-Nr. 454-12/25

Sanierung Turnhalle Cottbuser Straße 12 in 02826 Görlitz
Los 305 - Stahlbau

Bieterfragen/Rügen

Bieterfragenkatalog

Stand: 30.04.2025

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort/Aufklärung
01	30.04.2025	<p>1. Können die in den Vorbemerkungen in Punkt 0.2.8. erwähnten Fassadengerüste für die Montage der Trapezbleche mit genutzt werden? Gewährleistet das Gerüst den ungehinderten Zugang zum Dach? Erfüllt das Gerüst die Anforderungen an die seitliche Absturzsicherung, so dass eine separate Randabsturzsicherung am Dach für die Montage der Trapezbleche nicht mit einkalkuliert werden muss?</p> <p>2. Erfüllt die in den Vorbemerkungen in Punkt 0.2.8. erwähnte vollflächige Arbeitsebene unterhalb des Dachstuhles die Anforderung an die Absturzsicherheit vom Dach bei der Montage der Dachtrapezbleche? Entfällt dadurch das Abnetzen der Dachfläche? Wenn die vorherig beschriebenen Punkte nicht gewährleistet sind, in welche Position im Leistungsverzeichnis sollen das Abnetzen der Dachfläche, der Gerüstturm als Zugang zum Dach und die seitliche Randabsturzsicherung am Dach eingerechnet werden?</p> <p>3. Kann mit dem im Lageplan ersichtliche Turmdrehkran auch die Montage der Stahlkonstruktion und der Trapezbleche erfolgen oder muss zu diesem Zeitpunkt mit einem eignen Mobilkran montiert werden?</p>	<p>1. Das Fassadengerüst kann für die Montage der Trapezbleche genutzt werden und erfüllt die Anforderungen an die seitliche Absturzsicherung. Ein Gerüst-Treppenturm als Zugang ist vorhanden.</p> <p>2. Die Arbeitsebene des Raumgerüsts liegt 2,50 bis 3,00 m unterhalb der Oberkante der Stahlbinder bzw. Unterkante Trapezbleche. Wenn dies als Absturzhöhe zu hoch ist, müssen Netze in die Tragschale einkalkuliert werden.</p> <p>3. Unter Punkt 0.2.8 ist beschrieben, dass keine Hebezeuge zur Verfügung stehen. Es muss ein Mobilkran gestellt werden.</p>

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.