

Von: Otto, Tobias <tobias.otto@inetz.de>

Gesendet: Montag, 15. Januar 2024 12:26

An:

Betreff: WG: 14220037 - KNS/KNE Dittersdorfer Straße-2.TA - Neutrassierung Kanal - Anfrage
Stellungnahme

Sehr geehrte [REDACTED]

ich bestätige Ihnen hiermit die Trasse.

Die allgemeinen Hinweise entnehmen Sie bitte aus der früheren Stellungnahme.

Freundliche Grüße

Tobias Otto

inetz GmbH

Netzstrategie Strom (NPS)

Mittel- und Niederspannung

Straße der Nationen 140

09113 Chemnitz

Telefon: +49 371 489-2933

Funk: 0172/ 7983608

Telefax: +49 371 489-2905

www.inetz.de

tobias.otto@inetz.de

Von:

Gesendet: Dienstag, 9. Januar 2024 15:31

An: Otto, Tobias <tobias.otto@inetz.de>

Cc: TOEB-Anfrage <toeb-anfrage@inetz.de>

Betreff: 14220037 - KNS/KNE Dittersdorfer Straße-2.TA - Neutrassierung Kanal - Anfrage
Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Otto,

wir haben Sie im Rahmen der o. g. Projektbearbeitung im Auftrag des ESC am 10.11.2023 um
Stellungnahme gebeten
und unter dem Zeichen NPQ/mü-113554 mit Schreiben vom 28.11.2023 von Ihnen Antwort erhalten.

In den spartenspezifischen Hinweisen zum Bauvorhaben, für die Sparte Strom Hoch-, Mittel- und
Niederspannung, teilten Sie uns mit,
dass Sie der Baumaßnahme auf Grund Nichteinhaltung der geforderten Mindestabstände im Bereich
der Dittersdorfer Straße 107 b nicht zustimmen.

Daraufhin haben wir die Trasse des Mischwasserkanals in diesem Bereich überarbeitet und einen
zusätzlichen Schacht in der betreffenden Haltung eingeordnet,
sodass die Kanalachse ca. 40 cm in südwestliche Richtung verschoben wurde.

Den geplanten Mischwasserkanalschacht und die Lage der Kanalachse haben wir in der Örtlichkeit
auf der Fahrbahndecke und auf dem im Plan dargestellten Foto markiert.
Dabei ist auch die Lage der Stromversorgungstrasse u. a. Leitungsgräben durch die zurückliegend
ausgeführten Deckenschlüsse des Asphaltoberbaus im Rahmen der Medienverlegung ersichtlich.

Hier stellt sich die Lage der künftigen Kanaltrasse in Bezug zum vorhandenen Leitungsbestand ohne Kollision dar.

Wir bitten Sie deshalb um eine nochmalige Prüfung der Planungsunterlagen und Stellungnahme.

In der Anlage erhalten Sie den Lageplan mit Darstellung der angepassten Trasse des Mischwasserkanals sowie des zuvor beschriebenen Fotos der Örtlichkeit.