
Von: Ute Voelkner <Ute.Voelkner@stadt-chemnitz.de>
Gesendet: Mittwoch, 7. August 2024 08:45
An: [REDACTED]
Betreff: XX 2024/0211-1 TW-Leitung Dittersdorfer Straße - Antrag
Trassenbestätigung

Sehr geehrte Damen und Herren,
die eingereichte Änderung wurde vom Grünflächenamt geprüft.

Der geplanten Maßnahme wird aus Sicht des Grünflächenamtes unter Einhaltung folgender Forderungen / Auflagen zugestimmt:

Â· Beachtung der Belange des Grünflächenamtes in der
Trassenzustimmung vom 8. Juli 2024.

Â· Aufgrabungen zur Leitungsverlegung sind in einem Mindestabstand
von 3 m zur Eiche einzuordnen (Stammaußenkante zu Grabenaußenkante).
Die Forderung wurde in die Planunterlagen eingepflegt und die Planung wurde für den Bereich der Eiche
dahingehend geändert und neu eingereicht.

Â· Die Straßendecke ist im Wurzelbereich zu belassen oder
allenfalls nur oberflächlich abzufräsen und zu erneuern.
Bei offener Bauweise ist im Wurzelbereich in Handschachtung oder mittels Saugbagger (mit Saugstufenregulation-->
niedrige Saugstufe) zu arbeiten.

Â· Während der Bautätigkeit ist zu prüfen, ob im Wurzelbereich der
Eiche die geplante 125er Leitung in die vorhandene Leitung 150er Leitung eingezogen werden und damit auf eine
offene Bauweise und die Straßendeckenerneuerung verzichtet werden kann.

Â· Sollten Aufgrabungen zur Leitungsverlegung im Bereich der Eiche
doch unumgänglich sein, fordert das Grünflächenamt eine Umweltbaubegleitung (ÖBB).

Â· Für die Fahnen mit dem Inhalt:

Â· Bestand Fernwasserleitungen HW 800 St + Fernmeldekabel sowie
Gasleitung TGH 400 St + VGH 300 St durch Suchschachtung ermitteln; bei Neuverlegung TW-Leitung Tiefenlage
analog ausführen

Â· Falls erforderlich: Umverlegung vorh. Gasleitung VGN150PE2003
(bereits im Teilabschnitt 2-1 mit Bau des MW-Schachtes erfolgt)

sind lt. dem geführten Telefonat vom 6. August 2024 die entsprechenden Forderungen
und Hinweise aus unserer o.g. Trassengenehmigung zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Ute Völkner
Stadt Chemnitz
Verkehrs- und Tiefbauamt

Telefon: 0371 4886629
Fax: 0371 4886691
E-Mail: Ute.Voelkner@stadt-chemnitz.de
Internet: www.chemnitz.de