

**Öffentliche Ausschreibung: 25 078 5**

**Neubau Rettungswache Sdier;  
Hauptstraße 61a, 02694 Großdubrau**

**Los 301 - erweiterter Rohbau**

**Beantwortung von Bieteranfragen + Bieterhinweis**

**Stand 29.04.2025**

In dem vorgenannten Ausschreibungsverfahren hat die Vergabestelle Bieteranfragen/ Hinweise erhalten, die wir nachfolgend zur Kenntnisnahme aller potentiellen Bieter wie folgt beantworten:

**Frage/ Hinweis:**

1)

Auf Seite 7 der Ausschreibung unter Punkt Baustelleneinrichtung ist aufgeführt, dass die Baustromanlage für den Betrieb ohne Baustellenkran ausgelegt ist. Aus unserer Sicht macht es sich erforderlich, die Anlage so zu ertüchtigen, dass auch ein Baustellenkran betrieben werden kann. Das erspart zum einen erhöhte Kosten und minimiert auch die Umweltbelastung (zum Betrieb des Kranes müsste dann u.U. ein dieselbetriebenes Notstromaggregat eingesetzt werden). Des Weiteren wird sich bei Betrieb der Baustelle ohne Kran die Bauzeit erhöhen.

Wir bitten Sie diesen Sachverhalt zu prüfen und die Anlage für einen Betrieb mit Baustellenkran auszulegen.

Antwort:

Die Aufstellfläche für einen Baukran kann auf der Baustelle vorgehalten werden.  
Der Anschluss an den Baustrom ist im Einzelfall zu prüfen.  
Zur Verfügung steht eine 32A-Steckdose (Baustrom).  
Das Kabel vom Baustromverteiler bis zum Verbraucher ist von der bauausführenden Firma mitzubringen.

MfG  
von Wiltberg/ Zentr. Vergestelle