841x594

Ackerland

150 GGG
400 GGG
Steuerkabel

TW

FMK8 (KSD) 2x SR DN 50

400 AZ
Einspeisung FWV

MS

Fuß/Radweg

23/5
23/8
23/3
23/6
23/7
24/2

A2 YF(I)-2Y-30x2x0.8

Anschluss an vorhandene Leitung

Steuerkabel *Planung*
GGG DN 200 Bau IV. Quartal 2024

Zielgrube

Knoten 01

0+ 080.15

Einspeisung WW Mehderitzsch
200 GG

TW a.B.

0+ 018.52

89.21
89.29
89.48
89.28
89.33

von Torgau

38/6

Busstop

Steuerkabel

Stahlschutzrohr DN400
GGG DN 200

Stahl-Mantelrohr 406,40 x 8,30
(Da=406,40; Di=389,8; s=8,30)
Werkstoff: P195TR1/TR2
Norm: DIN-EN 10217-1:2005
DN 200 GGG Produktrohr
Da=222; Di=200; s=11 mm

B 182

km 33,8

125 PE
110 PE
3x A2 YF(I)-2Y-30x2x0.8
1x A2 YF(I)-2Y-110x2x0.8

von Weßnig

GAS-ND

Radweg

ehemaliges Baustrom

Steuerkabel *Planung*

Labor

89.08

0+ 030.15

37/14
37/13

Verdämmen der alten Leitung

89.84
89.39

40/4
40/3

Einbau Schieber vor Schutzrohr
Knoten 02

Startgrube

12,50
2,01

0+ 015.73

rechts der Bahn

186/39
189/40

0+ 011.74
6,20

Stahl-Mantelrohr 406,40 x 8,30
(Da=406,40; Di=389,8; s=8,30)
Werkstoff: P195TR1/TR2
Norm: DIN-EN 10217-1:2005
DN 200 GGG Produktrohr
Da=222; Di=200; s=11 mm

0+ 007.90
15,73
3,84

Gleisanlage nach Torgau a.B. DB6841

0+ 006.19
0+ 004.72
6,21

0+ 000.62
0+ 000
3,00

Zielgrube

Knoten 03

1,20

links der Bahn

Steuerkabel wird während der Bautätigkeiten gesichert, höhen - und lagemäßig

Anschluss an vorhandene Leitung

v.Bennewitz

181/37

88.985

200 GG
110 PE
A2 YF(I)-2Y-110x2x0.8
PE100 110x10.0

Haftungsausschluss:

Der Leitungs - und Kabelbestand wurde von den eingeholten Bestandsunterlagen der Versorgungsträger übertragen. In jedem Fall sind vom Auftragnehmer beim jeweiligen Medienträger Schachtscheine/Schachtgenehmigungen einzuholen.

Die Flurstücksgrenzen wurden digital der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) des Katasteramtes übernommen.

Für die Lagegenauigkeit und Vollständigkeit der vorhandenen Leitungen, Kabel, Flurstücksgrenzen und -nummern wird von Seiten des Ingenieurbüros keine Garantie übernommen.

Legende Bestand

- TW — Trinkwasserleitung (Zweckverband Torgau)
- TW a.B. — Trinkwasserleitung außer Betrieb (Zweckverband Torgau)
- Abwasserdruckleitung (Zweckverband Torgau)
- Steuerkabel (Zweckverband Torgau)
- GAS-ND — Gasleitung Niederdruck (MitNetz)
- NS — Strom Niederspannung (MitNetz)
- MS — Strom Mittelspannung (MitNetz)
- Strom a.B. — Strom außer Betrieb (MitNetz)
- TK — Telekom

Legende Planung

- Trinkwasserleitung mit Stationierung
- Trinkwasserleitung längskraftschlüssige Verbindung
- Trinkwasserleitung im Schutzrohr mit Stationierung
- Trinkwasserleitung verdämmen
- Bohrpunkt

Ausschreibung

Vorhaben:

Erneuerung Ortsversorgungsleitung Mehderitzsch - Torgau
OA Mehderitsch bis Bushaltestelle B182 Weßnig 2.BA

Planung:	Datum	Zeichen
	Bearb.:	
	Gez.:	
	Gepr.:	

Auftraggeber:

Zweckverband zur Trinkwasserversorgung u. Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien
Am Wasserturm 1
04860 Torgau
Tel.: 03421 / 743 610
Fax: 03421 / 743 630

Projekt-Nr.:	
Objekt-Nr.:	TW 03/2025
Unterlage-Nr.:	5
Blatt - Nr.:	2.0

Planinhalt:

Lageplan 2.BA

Lagebezug:	ETRS89 UTM33
Höhenbezug:	DHHN 92
Maßstab :	1:250

Alle Rechte vorbehalten! Diese Zeichnung sowie deren kreativer Inhalt dürfen ohne unsere Zustimmung in keiner Form vervielfältigt werden! Urheberrecht!