

Blitzs	schutzleiter
	Flachleiter 30x3.5 verzinkter Stahl
	Rundleiter 8mm verzinkter Stahl
	Rundleiter 10mm verzinkter Stahl
	Rundleiter 10mm verzinkter Stahl
	PVC-Aderleitung H07V-U 1,5 qmm
	PVC-Aderleitung H07V-U 1,5 qmm
Verbi	inder/Klemme
•	Verbindungsklemmer für Bewehrungen 6-7/ 10 mm, rund, liefern und montieren
•	Verbindungsklemme universell
Blitzs	schutz-Bauteile
• • ••	Anschlussfahne bis 1,5m
Allge	meines Symbol (Diverse)
-	Referenz für Ausrichtung bzw. Nullpunkt

					Maßstab:	1:100	Größe:	550 x 83	0				
							Projekt:	Projekt: Hortneubau Großharthau an der Grundschule					
					Datum	Name	Adresse:						
				Bearb.	14.11.2022	Erik Jacob		Gemeinde Großh	narthau				
				Gepr.	01.03.2025	MEck		Mittelweg 3					
				Norm				Großharthau					
				Stand	Ausführung								
				45	Gartenweg	rbüro Eckstädt 1, 01877 Demitz-Thumitz 94) 705507, Fax -707687	04a Erdungsanlage				Blatt 1/1		
				4	Post@Eckstaedt.de, www.Eckstaedt.de		Zeichnungsnr.: Hort6009					BI.	
Rev.	Änderung	Datum	Name	Urspr.			Ers.f.		Ers.d.				