

Obergeschoss

Erdgeschoss

HAK
Raum:



ZS
Zählerschrank
Raum: 0.15 Technik



HAK.2.2 5x50 mm²
Ib= 160 A
l= 7,124 m
u= 0,18 %

WR
PV-Wechselrichter
Raum: 0.15 Technik



ZS.8.8 5x6 mm²
Ib= 25 A
l= 6,032 m
u= 0,37 %

E1
UV E1
Raum: 0.15 Technik



ZS.13.13 5x25 mm²
Ib= 63 A
l= 5,51 m
u= 0,28 %

E2
UV E2
Raum: 0.05 WC Mä



ZS.14.14 5x10 mm²
Ib= 63 A
l= 36,81 m
u= 1,97 %

SB
Sicherheitsbeleuchtung
Raum: 0.15.2 SIBE



ZS.17.17 5x1,5 mm²
Ib= 16 A
l= 6,605 m
u= 0,72 %

BMZ
Raum: 0.15.1 BMA



ZS.18.18 5x1,5 mm²
Ib= 16 A
l= 7,839 m
u= 0,82 %

O1
UV O1
Raum: 1.15 Technik



ZS.15.15 5x10 mm²
Ib= 63 A
l= 8,304 m
u= 0,58 %

O2
UV O2
Raum: 1.04 WC Mä



ZS.16.16 5x10 mm²
Ib= 63 A
l= 32,602 m
u= 1,76 %

				Bearb.	24.02.2025	MEck	Gemeinde Großharthau Mittelweg 3 Großharthau			 Ingenieurbüro Eckstädt Gartenweg 1, 01877 Demitz-Thumitz Tel. +49 (3594) 705507, Fax -707687 Post@Eckstaedt.de, www.Eckstaedt.de	07c Schema Energieversorgung Verteilerschema		Projekt Hortneubau Großharthau		=	
				Gepr.	01.03.2025	MEck							an der Grundschule		+	
				Stand	Ausführung								Anlage:	Zeichnungsnr.:		Blatt:
Rev.	Änderung	Datum	Name	Norm			Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				Hort6901		Anz.Bl:	