



Trinkwasser vorh.		Schmutzwasser vorh.		Löschwasserbehälter	
Strom vorh.		SW-Druckleitung vorh.		Wiederherstellung DoB	
Gas vorh.		Regenwasser vorh.		Saugrohr Entnahmestelle mit Hinweisschild	
Telefon vorh.		Überlauf Becken gepl.			
Öffentliche Beleuchtung vorh.					
Schutzrohr/Internet vorh.					
LIEGENSCHAFT / BAUWERK-BAUKÖRPER		MAßNAHME		PLANINHALT	
Bad Schandau		Errichtung einer Löschwasserzisterne		Lageplan	
OT Ostrau		mit 96 m³ Fassungsvermögen		Wiederherstellung Flächen	
Löschwasserzisterne		nach DIN 14230 im Ortsteil Ostrau		Ausführungsplanung	
IS-OBJEKT-NR		MAßNAHMENNR		PLANSTAND	
		OS13		AP	
LIEGENSCHAFTSNUMMER		KGR		BEARBEITET	
				Herr Buder	
		CODIERUNG PLANINHALT		PLANDATUM	
		LP		26.03.2025	
		PLANNR		MAßSTAB	
		5		1:250	
		TEILPLAN		UNTERSCHRIFT	
		3			
				DATUM	
				26.03.2025	
				FACHPLANER	
				Ingenieurbüro Buder GmbH	
				Markt 2	
				01844 Neustadt in Sachsen	
				BAUHERR	
				Stadtverwaltung	
				Bad Schandau	
				Dresdner Straße 3	
				01814 Bad Schandau	
				Tel.: +49 35022 501134	
				Email: bau-bs@stadt-badschandau.de	

