



Löschwasserzisterne 100 m³ mit Rechteckbehälter

- ca. 9.000 x 6.000 mm
- Baugrubensohle 241,65 m ü. NHN
- Behälterauflager 241,90 m ü. NHN
- Behälter OK 244,90 m ü. NHN
- OK Abdeckung 245,85 m ü. NHN

Baum fällen
und Wurzelstock roden

Kranstellplatz

A-R01
Ost=441442
Nord=5641055
S=242.70

AP-Überlauf
D=245.69
S=244.30
T=1.39
Überlauf=244.30

R01
D=244.76
S=243.33
T=1.43
R01=243.85
Überlauf=243.85

Ostrauer Ring

- | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|-----|
| Trinkwasser vorh. | —W— | Schmutzwasser vorh. | —S— |
| Strom vorh. | —E— | SW-Druckleitung vorh. | —D— |
| Gas vorh. | —G— | Regenwasser vorh. | —R— |
| Telefon vorh. | —F— | Überlauf Becken gepl. | —U— |
| Öffentliche Beleuchtung vorh. | —B— | | |
| Schutzrohr/Internet vorh. | —I— | | |

L:\Ostrau\OS13\1\1

LIEGENSCHAFT / BAUWERK-BAUKÖRPER		MAßNAHME		PLANINHALT		PLANSTAND		FACHPLANER		UNTERSCHRIFT		BAUHERR		UNTERSCHRIFT	
Bad Schandau OT Ostrau Löschwasserzisterne		Errichtung einer Löschwasserzisterne mit 96 m² Fassungsvermögen nach DIN 14230 im Ortsteil Ostrau		Lageplan Kranstellplatz mit Baugrube		Ausführungsplanung		Ingenieurbüro Buder GmbH Markt 2 01844 Neustadt in Sachsen		DATUM 26.03.2025		Stadtverwaltung Bad Schandau Dresdner Straße 3 01814 Bad Schandau Tel.: +49 35022 501134 Email: bau-bs@stadt-badschandau.de		DATUM	
IS-OBJEKT-NR	LIEGENSCHAFTSNUMMER	MAßNAHMENNR	KGR	CODIERUNG PLANINHALT	PLANNR	TEILPLAN	PLANSTAND	BEARB.STAND	BEARBEITET	PLANDATUM	MAßSTAB				
		OS13		LP	5	2	AP	P	Herr Buder	26.03.2025	1:250				

N

