

Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau

Ihr/-e Ansprechpartner/-in

Durchwahl

Telefon: Telefax:

Ihr Zeichen

**Ihre Nachricht vom** 

Aktenzeichen (bitte bei Antwort angeben) FMZ-2025-12

Marienberg, 29.04.2025

Ersatzneubau Staumeisterei Cranzahl; 1.BA - Neubau Dienstgebäude, Los 2 – Dachklempnerarbeiten Antwort zur Bieteranfrage Nr.1

Sehr geehrte Damen und Herren,

LANDESTALSPERRENVERWALTUNG DES FREISTAATES SACHSEN

Am Roten Turm 1 | 09496 Marienberg

es ist folgende Bieteranfrage gestellt worden:

"Sehr geehrte Damen und Herren, gibt es zu folgenden LV Postitionen genauerer Definitionen. 01.022.2 - 01.022.6.

Rheinzink bietet für Stehfalzdeckung Varpozink an, dieses Produkt ist dafür geeignet.

Kann das von uns angeboten werden? "



## **Antwort:**

Um eine Vergleichbarkeit der Angebote aller Bieter zu erzielen, sind die Positionen wie beschrieben anzubieten.

Diese sind planerisch in Bezug Dachaufbau notwendig, um bei dem flach geneigten Dach Dichtigkeit zu erzielen.

Die von Ihnen vorgeschlagene Materialänderung kompensiert dies nicht. Somit ist so anzubieten wie ausgeschrieben

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau Hausanschrift: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau

www.sachsen.de

Bankverbindung: HypoVereinsbank IBAN DE70850200860004407857 BIC HYVEDEMM496 USt-ID-Nr. DE199521669