

Fabrikatsliste

Projekt: 241201 Brandschutzsanierung Pestalozzischule Schönebeck
LV: 241201-1 Elektroanlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

1.2 **KG 444: Niederspannungsinstallationsanlagen**

1.2.1 **Installationsgeräte**

SCHALTERPROGRAMM

gew. Fabrikat/ Hersteller.:
.....

1.2.3 **Verlegesysteme**

1.2.3.14 **Brandschutzkanal EI30 bis EI90, 40x100mm**

(61)gew. Fabr./Typ:
.....

1.2.3.15 **F30-Brandschutz-Vorsatztür für Unterverteiler,
1.345x795x22 mm**

gew. Fabr.:
.....

gew. Typ:
.....

1.2.3.16 **F30-Brandschutz-Vorsatztür für Unterverteiler,
1.345x1045x22 mm**

gew. Fabr.:
.....

gew. Typ:
.....

1.2.4 **Durchbrüche und Brandschottung**

1.2.4.7 **Weichschott als Kabel- oder Kombischott, DB bis
D50x650mm**

gew. Fabr.:
.....

gew. Typ:
.....

1.2.4.8 **Weichschott als Kabel- oder Kombischott, DB bis
D50x250mm**

gew. Fabr.:
.....

gew. Typ:
.....

Fabrikatsliste

Projekt: 241201 Brandschutzsanierung Pestalozzischule Schönebeck
LV: 241201-1 Elektroanlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

1.3 KG 445: Beleuchtungsanlagen

1.3.1 Sicherheitsbeleuchtung

1.3.1.1 LED Rettungszei.-Leuchte Decken-/Wandmont.,Akku PU
4,8W

gew. Fabr.:

gew. Typ:

Fabrikatsliste

Projekt: 241201 Brandschutzsanierung Pestalozzischule Schönebeck
LV: 241201-1 Elektroanlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

2 **KG 450: Komm.-,sicherheits- u. informationstechn. Anlagen**

2.1 **KG 456: Gefahrenmelde- und Alarmanlagen**

2.1.1 **Brandwarnanlage**

Nachfolgende Brandwarnanlage (BWA) ist nach DIN VDE V 0826-2 und DIN VDE 0833-2 zu errichten.

gew. Fabr.:
.....

2.1.1.1 **Brandmelderzentrale bis 4 Ringe/ 256 Brandmelder**

gew. Typ:

2.1.1.2 **Brandmelderzentrale bis 4 Ringe/ 64 Brandmelder**

gew. Typ:

2.1.1.5 **Brandschutz-Leergehäuse FWE 30**

gew. Fabr.:

gew. Typ:

2.1.1.6 **Übertragungseinrichtung (LTE) Einbausatz**

gew. Typ:

2.1.1.7 **Feuerwehr-Informations- und Bediensystem FIBS**

gew. Typ:

2.1.1.8 **Handfeuermelder blau**

gew. Typ:

2.1.1.9 **Optischer Rauchmelder**

gew. Typ:

2.1.1.10 **Mehrsensormelder optisch-thermisch**

gew. Typ:

Fabrikatsliste

Projekt: 241201 Brandschutzsanierung Pestalozzischule Schönebeck
LV: 241201-1 Elektroanlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

2.1.1.14 **Basisstation Funk-Komponenten**

gew. Typ:

2.1.1.15 **Optischer Funk-Rauchmelder**

gew. Typ:

2.1.1.16 **Funk-Handfeuermelder blau**

gew. Typ:

Fabrikatsliste

Projekt: 241201 Brandschutzsanierung Pestalozzischule Schönebeck
LV: 241201-1 Elektroanlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

2.2 KG 457: Datenübertragungsnetze

2.2.1 Strukturiertes Datennetz

2.2.1.1 Datenanschlussdose - 2fach Aufbau inkl. RJ45-Keystone-Module

gew. Fabrikat/ Hersteller.:

.....

2.2.1.2 Keystone Modul Cat.6A RJ45

gew. Fabrikat/ Hersteller.:

.....

2.2.1.3 Datenkabel Cat7A Duplex aP

gew. Fabrikat/ Hersteller.:

.....