

**Vergabevermerk „Anfragen/ Hinweise zu den Vergabeunterlagen“**

**Maßnahme: Paket Pumpwerke Sanierungsumbau Pumpwerk 26 in Chemnitz OT Euba**  
**Vergabe-Nr.: ESC/25/B14**

<b>Hinweis-Nr.</b>	1
<b>Datum</b>	30.04.2025
Hinweis	<p>Wir bitten um Beachtung der folgenden Änderungen der LV-Position <b>1.6.240</b>. Die alte Formulierung entfällt und wird durch die neue Formulierung ersetzt.</p> <p><u>Alte Formulierung - entfällt:</u>  Rohrschelle DIN 3567, Form A  Rohrschelle DIN 3567, Form A,  zweiteilige stabile Rohrschelle für hohe Belastungen.  Verfügbare Materialien:  - feuerverzinkt  - roh  - V2A  - V4A  Für Rohraussendurchmesser.....mm  Vertrieb: MÜPRO  liefern und montieren  2 St.</p> <p><b><u>Neue Formulierung - findet Anwendung:</u></b>  Rohrschelle DIN 3567, Form A  Rohrschelle DIN 3567, Form A,  zweiteilige stabile Rohrschelle für hohe Belastungen.  - feuerverzinkt  Für Rohraussendurchmesser 219,1 mm  liefern und montieren  2 St.</p>