

M 1:50



M 1:50



M 1:50



- OK Austritt höhengleich mit OK Abdeckung, d.h., Leiter erst nach Montage der Abdeckung montieren

Der Auftragnehmer wird bzw. ist mit der statischen Berechnung und der Werkplanung auf Grundlage geltender Normen und Vorschriften beauftragt.
Dem Auftraggeber ist die Werkplanung zur Freigabe vorzulegen.
Dem Tragwerksprüfer des Auftraggebers ist eine prüffähige Statik und die Werkplanung zur Prüfung vorzulegen.

Ausführung der Stahlbauteile gemäß geprüfter statischer Berechnung und

Werkplanung des Auftragnehmers mit folgenden Mindestanforderungen:
Einhaltung der vorgegebenen Höhen der Bedienebenen, Geländerhöhen,
Steigmaße, lichten Maße und grundsätzlichen Anordnung der Bauteile.

Tragkonstruktionen:

- Profilstahl S235JR, feuerverzinkt
- Profilwahl gemäß Planung des AN
- Schraubverbindungen Stahl feuerverzinkt
- Verbindung im Stahlbeton = Schraubverbindungen Edelstahl 1.4301 mit Reaktionsharzverdübelung
- erdeinbindende Stahlbauteile mit zusätzlichem Korrosionsschutzanstrich auf Epoxidharzbasis bis 5cm über OK Gelände

Gitteroste:

- Maschenweite 30x30mm, Rutschfestigkeit R12, Stahl feuerverzinkt
- Gitterroste mit Tragkonstruktion verschraubt

Fußleisten:

- Höhe 100mm, Stahlstärke 5mm, Stahl feuerverzinkt


Geländer, Leiter, Übersteigbügel

- Edelstahl 1.4301
- Schraubverbindungen Edelstahl 1.4301, Befestigungen an feuerverzinkten Stahlkonstruktionen sind Trennlagen gegen Kontaktkorrosion zu versehen
- Rohrprofile für Geländer 48,3x3mm

Dieses Dokument weist nur Teilbereiche der geplanten Ausführung aus und gilt daher nur in Verbindung mit allen weiteren Unterlagen zur Ausschreibung bzw. Ausführung.

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Auftraggeber: 	Zweckverband "Kommunale Wasserversor-/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland" Hainichen (ZWA) Käthe-Kollwitz-Straße 6, 09661 Hainichen Telefon: 037207 64-0 Telefax: 037207 64-100	
	Maßstab:	1 : 50
Projekt: KA Frankenberg Erneuerung Schlammstapelbehälter	Lagesystem / Höhensystem: ETRS 89 / DHHN2016	
Planinhalt: Stahlbau - Grundriss, Ansichten	Unterlage: 6.3	Blatt Nr.: 2.1
Bestätigt:		
Hainichen, den _____ ZWA "Mittleres Erzgebirgsvorland"		

Hainichen, den _____
ZWA "Mittleres Erzgebirgsvorland"