

<b>Anlage 3.6</b> <b>Armaturenliste Ventile und Hähne</b>					<b>Projekt-Nr.: 1 623 2</b> <b>Zentrale Kläranlage Rodewitz</b> <b>Projekt: Ersatzneubau Faulbehälter und Peripherie</b> <b>1. BA: Erneuerung Gasbehälter und Gasfackel</b> <b>Ausführungsplanung</b>														
Lfd.-Nr.	Bezeichnung alt	Ort	Aufstellung		Bauart Rohrklasse Ausrüstungsdatenblatt	Medium			Funktion	Nennweite DN	Nenn- druck PN	Flansch- anschluss PN	Bau- länge mm	Werkstoff	Antrieb		empf. Fabrikat oder glw.	Bemerkungen	
			Haupt- aggregat	Rohr- leitung		pH	TS %	T °C							Art	Fabrikat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Teilobjekt 2.1 Gasbehälter</b>																			
02.1	V 600	Gasbehälter	B 600N		Sicherheitsventil	Biogas			0-40	Überdruckventil	150			Edelstahl 1.4571					Lieferumfang Gasbehälter
<b>Teilobjekt 2.2 Gasfackel</b>																			
02.2	V 613	Gasfackel	A 600N		Sicherheitsventil	Biogas			0-40	Deflagrations- sicherung	50			Stahlguss 1.0619					Lieferumfang Gasfackel