



Stromkreis	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18
Benennung	Uhr Bahnsteig 3	Reserve	Leuchte Wetterschutzhaus Bahnsteig 3	Reserve	DSA Bstg 3 Digitaler Schriftanzeiger (Bestandteil Planung TK)	Reserve	Uhr Bahnsteig 4	Reserve	Leuchte Wetterschutzhaus Bahnsteig 4	Reserve	DSA Bstg 4 Digitaler Schriftanzeiger (Bestandteil Planung TK)	Reserve	Schuko-Steckdose	Handleuchte	Schrankheizung	Aufzug Bahnsteig 3	Aufzug Bahnsteig 4	Video- schrank
Kabel- bzw. Leitung	NYY-J 5x1,5		NYY-J 3x2,5		NYY-J 3x1,5		NYY-J 5x1,5		NYY-J 3x2,5		NYY-J 3x1,5					NYY-J 5x25	NYY-J 5x25	NYY-O 2x10
Anschlußwert	0,100 kW		0,040 kW		0,100 kW		0,100 kW		0,040 kW		0,100 kW		0,100 kW	0,050 kW	0,050 kW	7,900 kW	7,900 kW	
gleichzeitige Leistung	0,100 kW		0,040 kW		0,100 kW		0,100 kW		0,040 kW		0,100 kW					7,900 kW	7,900 kW	

im Bauzustand  
an neuen Standort  
versetzen

im Bauzustand  
an neuen Standort  
versetzen

Aufzug Bstg 3  
NYY-O 4x16  
130m  
10 kW

Aufzug Bstg 4  
NYY-O 4x16  
120m  
10 kW

<div><div></div><div></div><div></div></div>			
Änderung:	Bezeichnung:	erstellt:	Datum:
Ausschreibung			
Bauwerksskizze:			
Ausführungsplanung:		Datum	Name
	bearb.	01/2025	
	gez.	01/2025	
gepr.	01/2025		
statisch und konstruktiv geprüft:	geometrisch geprüft:	vertraglich geprüft:	
Eintragungen Dritter:	architektonisch geprüft:	Baufreigabe:	
Auftraggeber:	Baubausführung:	Ausführungsplanung:	
<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>Stadt Leipzig</div><div>Mobilitäts- und Tiefbauamt</div></div></div>			
Plancode:			
Baumaßnahme:		Projekt:	
Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschloßchen			
Art des Planes/Baustab:		Maßstab:	
Elektrotechnik 50 Hz Bauwerk 12 Hauptverteilung DB S&S2, Teil 4 Bauzustand		-	
		Plannummer:	
		2.9-53	