


| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----------------------|---|----------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| Stromkreis | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 |
| Benennung | | Zähler Beleuchtung | Stromversorgung Baustein Schalluhr- Dämmerungsschalter | Steuerspannung | Beleuchtung Bahnsteig 3 Leuchtenmasten 1 bis 8 NYY-J 5x4 0,680 kW 0,680 kW | Reserve | Beleuchtung Bahnsteig 4 Leuchtenmasten 1 bis 8 NYY-J 5x4 0,680 kW 0,680 kW | Reserve | Reserve Beleuchtung Behelfsbrücke Gruppe 1 NYY-0 4x4 0,272 kW 0,272 kW 270m | Reserve | Reserve Beleuchtung Behelfsbrücke Gruppe 2 NYY-0 4x4 0,272 kW 0,272 kW 270m | Reserve |
| Kabel- bzw. Leitung | | | | | | | | | | | | |
| Anschlußwert | | | | | | | | | | | | |
| gleichzeitige Leistung | | | | | | | | | | | | |

| Erklärung | |
|-----------|--|
| *) | während der nächtlichen Betriebsruhe "EIN" |
| **) | während der nächtlichen Betriebsruhe "AUS" |
| ***) | Festlegung Betriebsart durch Anlagenverantwortlichen der DB S&S AG |
| | |
| | |

| |
|---|
| Absicherung im Leuchtenmast 4A |
| Übergangssicherungs- kästen in Schutzklasse II |
| Leuchten in Schutzklasse II |

| |
|---|
| Absicherung im Leuchtenmast 4A |
| Übergangssicherungs- kästen in Schutzklasse II |
| Leuchten in Schutzklasse II |

| | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|-------------|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Änderung: | Bezeichnung: | erstellt: | Datum: | | |
| Ausschreibung | | | | | |
| Bauwerksskizze: | | | | | |
| Ausführungsplanung: | | Datum | Name | | |
| | bearb. | 01/2025 | | | |
| | gez. | 01/2025 | | | |
| | gepr. | 01/2025 | | | |
| statisch und konstruktiv geprüft: | geometrisch geprüft: | vertraglich geprüft: | | | |
| Eintragungen Dritter: | architektonisch geprüft: | Baufreigabe: | | | |
| Auftraggeber: | Bauausführung: | Ausführungsplanung: | | | |
|  Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt | | | | | |
| Plancode: | | | | | |
| Baumaßnahme: | | | Projekt: | | |
| Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschloßchen | | | | | |
| Art des Planes/Baustab: | | | Maßstab: | | |
| Elektrotechnik 50 Hz Bauwerk 12 Hauptverteilung DB S&S2, Teil 2 Endzustand | | | - | | |
| | | | Plannummer: | | |
| | | | 2.9-55 | | |