


Stromkreis	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18
Benennung	Uhr Bahnsteig 3	Reserve	Leuchte Wetterschutzhaus Bahnsteig 3	Reserve	DSA Bstg 3 Digitaler Schriftanzeiger (Bestandteil Planung TK)	Reserve	Uhr Bahnsteig 4	Reserve	Leuchte Wetterschutzhaus Bahnsteig 4	Reserve	DSA Bstg 4 Digitaler Schriftanzeiger (Bestandteil Planung TK)	Reserve	Schuko-Steckdose	Handleuchte	Schrankheizung	Aufzug Bahnsteig 3	Aufzug Bahnsteig 4	Video- schrank
Kabel- bzw. Leitung	NYY-J 5x1,5		NYY-J 3x2,5		NYY-J 3x1,5		NYY-J 5x1,5		NYY-J 3x2,5		NYY-J 3x1,5					NYY-J 5x25	NYY-J 5x25	NYY-O 2x10
Anschlußwert	0,100 kW		0,040 kW		0,100 kW		0,100 kW		0,040 kW		0,100 kW		0,100 kW	0,050 kW	0,050 kW	7,900 kW	7,900 kW	
gleichzeitige Leistung	0,100 kW		0,040 kW		0,100 kW		0,100 kW		0,040 kW		0,100 kW		0,100 kW	0,050 kW	0,050 kW	7,900 kW	7,900 kW	

Kabel wieder
einklemmen.

Aufzug Bstg 3
NYY-O 4x16
130m
10 kW

Kabel wieder
einklemmen.

Aufzug Bstg 4
NYY-O 4x16
120m
10 kW

Änderung:	Bezeichnung:	erstellt:	Datum:
Ausschreibung			
Bauwerksskizze:			
Ausführungsplanung:			Datum
		bearb.	01/2025
		gez.	01/2025
		gepr.	01/2025
statisch und konstruktiv geprüft:		geometrisch geprüft:	vertraglich geprüft:
Eintragungen Dritter:		architektonisch geprüft:	Baufreigabe:
Auftraggeber:		Baubausführung:	Ausführungsplanung:
 Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt			
Plancode:			
Baumaßnahme:			Projekt:
Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschloßchen			
Art des Planes/Bauteil:		Maßstab:	
Elektrotechnik 50 Hz Bauwerk 12 Hauptverteilung DB S&S2, Teil 4 Endzustand		-	
		Plannummer:	
		2.9-57	