


Stromkreis	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
Benennung		Zähler Beleuchtung	Beleuchtung über Türen Aufzug Bstg 1/2 A1.1 und A1.2 Leuchten D1 und D2	Leuchtenmasten D9 bis D14	Reserve	Reserve
Kabel- bzw. Leitung			YYY-J 5x2,5	YYY-J 5x2,5	YYY-J 5x4	
Anschlußwert			0,032 kW	0,032 kW	0,168 kW	
gleichzeitige Leistung			0,032 kW	0,032 kW	0,168 kW	
			200m	90m		

Erklärung	
*)	während der nächtlichen Betriebsruhe "EIN"
**)	während der nächtlichen Betriebsruhe "AUS"
***)	Festlegung Betriebsart durch Anlagenverantwortlichen der DB S&S AG

<div></div>			
<div></div>			
Änderung:	Bezeichnung:	erstellt:	Datum:
Ausschreibung			
Bauwerksskizze:			
Ausführungsplanung:		Datum	Name
bearb.		01/2025	
gez.		01/2025	
gepr.		01/2025	
statisch und konstruktiv geprüft:	geometrisch geprüft:	vertraglich geprüft:	
Eintragungen Dritter:	architektonisch geprüft:	Baufreigabe:	
Auftraggeber:	Bauausführung:	Ausführungsplanung:	
<div> Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt</div>			
Plancode:			
Baumaßnahme: Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschloßchen			Projekt:
Art des Planes/Bauteil: Elektrotechnik 50 Hz Bauwerk 11 Hauptverteilung DB S&S1, Teil 3 Endzustand		Maßstab: -	Plannummer: 2.8-56