


Stromkreis	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18
Benennung	Uhr	Reserve	Leuchten Wetterschutzhaus	Reserve	DSA Digitaler Schriftanzeiger (Bestandteil Planung TK)	Reserve	Reserve	Reserve	Reserve	Reserve	Reserve	Reserve	Schuko-Steckdose	Handleuchte	Schrankheizung	Aufzug	UV Video	Reserve
Kabel- bzw. Leitung	NYY-J 5x1,5		NYY-J 3x2,5		NYY-J 3x1,5											NYY-J 5x25	NYY-O 2x10	
Anschlußwert	0,100 kW		0,080 kW		0,100 kW								0,100 kW	0,050 kW	0,050 kW	7,900 kW		
gleichzeitige Leistung	0,100 kW		0,080 kW		0,100 kW											7,900 kW		

Kabel wieder
einklemmen.

Aufzug Bstg 1/2
NYY-O 4x16
180m
10 kW

Aufzug
Ritterschlößchen
NYY-O 4x16
130m
10 kW

Aufzug BW 05
NYY-O 4x16
80m
10 kW

<div><div></div><div></div><div></div></div>						
Änderung:		Bezeichnung:		erstellt:	Datum:	
Ausschreibung						
Bauwerksskizze:						
Ausführungsplanung:					Datum	Name
				bearb.	01/2025	
				gez.	01/2025	
gepr.				01/2025		
statisch und konstruktiv geprüft:		geometrisch geprüft:		vertraglich geprüft:		
Eintragungen Dritter:		architektonisch geprüft:		Baufreigabe:		
Auftraggeber:		Bauausführung:		Ausführungsplanung:		
<div><div></div><div>Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt</div></div>						
Plancode:						
Baumaßnahme:				Projekt:		
Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschlößchen						
Art des Planes/Baustab:				Maßstab:		
Elektrotechnik 50 Hz Bauwerk 11 Hauptverteilung DB S&S1, Teil 4 Endzustand				-		
				Plannummer:		
				2.8-57		