


Stromkreis	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
Benennung		Zähler Beleuchtung	Beleuchtung über Türen Aufzug Leuchten VDA-1 und VDA-2 NYY-J 3x2,5 0,080 kW 0,080 kW	Beleuchtung Zuwegung Leuchtenmasten 10 bis 14 NYY-J 5x4 0,460 kW 0,460 kW	Reserve	Reserve
Kabel- bzw. Leitung						
Anschlußwert						
gleichzeitige Leistung						

Erklärung	
*)	während der nächtlichen Betriebsruhe "EIN"
**)	während der nächtlichen Betriebsruhe "AUS"
***)	Festlegung Betriebsart durch Anlagenverantwortlichen der DB S&S AG

Absicherung im Leuchtenmast 4A
Übergangssicherungs- kästen in Schutzklasse II
Leuchten in Schutzklasse II

<div><div></div><div></div><div></div></div>			
Änderung:	Bezeichnung:	erstellt:	Datum:
Ausschreibung			
Bauwerksskizze:			
Ausführungsplanung:		Datum	Name
bearb.		01/2025	
gez.		01/2025	
gepr.		01/2025	
statisch und konstruktiv geprüft:	geometrisch geprüft:	vertraglich geprüft:	
Eintragungen Dritter:	architektonisch geprüft:	Baufreigabe:	
Auftraggeber:	Bauausführung:	Ausführungsplanung:	
<div><b>Stadt Leipzig</b> Mobilitäts- und Tiefbauamt</div>			
Plancode:			
Baumaßnahme:	Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschloßchen		Projekt:
Art des Planes/Bauteil:		Maßstab:	
Elektrotechnik 50 Hz Bauwerk 11 Hauptverteilung DB S&S1, Teil 3 Bauzustand		-	
		Plannummer:	
		2.8-52	