


### 03.1 Anschlussdetail Fassade im Schnitt



Fassade

Eingang

Fassadenrinne

Pflaster

Entwässerungsleitung

Schutzpfosten

Türfanghaken

werkseitiger Ablaufstutzen unter Sauberlauf,  
Anschluss mit KG Rohr / an Entwässerungsleitung  
(dh. Positionierung und Ausrichtung variiert)

**Einbau:**  
Sauberlauf aufnehmen und höhen- und lagegerecht gem. Herstellerangaben einbauen. Einbau in Beton C 20/25, DIN EN 206-1, DIN 1045-2, OK Sauberlauf ca. 3,0 / 1,0 cm dauerhaft unter OK FFB / angrenzende Beläge, erforderliche Unter- und/oder Hilfskonstruktionen zur Höhenjustierung sind in den EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet, einschl. Anschluss des Fußabstreifers an bauseitiges KG Rohr DN 63, einschl. Anpassungsarbeiten und Erdarbeiten zur Freilegung des vorhandenen Abzweigs, einschl. aller erforderlichen Erd- und Betonarbeiten, anfallendes Material im Baufeld einplanieren.

Ausführende Firmen haben alle Maße und Angaben vor Ausführungsbeginn eigenverantwortlich zu prüfen. Bedenken gegen vorgesehene Konstruktionen sind gemäß VOB/B der Bauleitung vorzutragen. Abweichungen von den Angaben der Ausführungsplanung erfordern immer die Zustimmung des Planers. Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Unterlagen der Ausführungsplanung und den anderen beteiligten Fachplanern, mit den geltenden DIN-Vorschriften und den Leistungsbeschreibungen.

Landratsamt Kyffhäuserkreis  
Markt 8  
99706 Sondershausen

Datum/Unterschrift/Stempel

Planverfasser:

Datum/Unterschrift/Stempel

Ansprechpartner:

bearbeitet:	sk	Format:	297 x 765	Stand:	06.05.2025	Maßstab:	1:20
Leistungsphase:				Ausführungsplanung			
				Reifegrad: VORABZUG			
Planinhalt:							
Details Sauberlauf und Türfanghaken							
Ausgangsplan:				SBBEN-5-FFL-L-02			
Plannummer:							
SBBEN-5-FFL-DET-03							