

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johanngeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

ABGABETERMIN: lt. Anschreiben

BETREFF: **Tourist-Information**
Eibenstocker Straße 52a
in 08349 Johanngeorgenstadt

AUFTRAGGEBER: Stadtverwaltung Johanngeorgenstadt
Eibenstocker Straße 69a
08349 Johanngeorgenstadt

AUSSCHREIBUNG: tischer bauingenieure + architekten
Grünhainer Str. 14, 08340 Schwarzenberg

Bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist (siehe Anschreiben) bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden. Der Zuschlag wird durch den Auftraggeber erteilt.

Der Unterzeichnete er bietet sich, aufgrund genauer Prüfung der Verhältnisse den Vertragsgegenstand nach unterschrieblicher Anerkennung aller Vertragsbestandteile, unter Bindung bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist, zu den in diesem Leistungsverzeichnis angebotenen Einheitspreisen um die voraussichtliche

Gesamtsumme von €

in Worten:..... Euro auszuführen.

Gleichzeitig wird versichert, daß das Angebot ohne Preisbindung abgegeben wurde.

....., den

.....
(Bieter, Stempel und Unterschrift)

Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Stadtverwaltung Johanngeorgenstadt, Eibenstocker Straße 69a in 08349 Johanngeorgenstadt

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johanngeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Beschreibung des Bauvorhabens:

Tourist-Information Johanngeorgenstadt, Eibenstocker Straße 52a in 08349 Johanngeorgenstadt

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt: /

Weitere Angaben:

Die Unternehmer sind aufgrund der geringen Größe der Baustelle für den Arbeitsschutz eigenverantwortlich.

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:

Eibenstocker Straße 52a in 08349 Johanngeorgenstadt



Lage des Grundstücks:

zu erreichen über die Schillerstraße (nördlich der Baustelle), weiterhin angrenzend an Eibenstocker Straße

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an:

Wohn- und Geschäftshäuser (in Nutzung), Fußgängerbereich / Parkplatz vor dem Gebäude, Wiese

Anzahl und Höhe der geplanten Geschosse: Kellergeschoss, Erdgeschoss, Traufhöhe ca. 3,40 m

Anzahl und Höhe der Bestandsgeschosse: Kellergeschoss, Erdgeschoss

Art und Zustand des umzubauenden Bestands: Ursprünglich als Buswartehalle ca. 1970 errichtet, WC / zugehörige Technik-Räume im guten/gepflegten Zustand, Wartehalle / Büro teilweise entkernt.

Besonderheiten: Bestandsgebäude

Besondere Umstände: Nachbargebäude voll in Benutzung

Weitere Angaben: /

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johanngeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme: 19. Mai 2025

Geplante Dauer der Baumaßnahme: Gesamtleistung bis 28. November 2025

Details zu den Losen siehe Bauablaufplan bzw. Vertragsbedingungen

Angaben zur Baustelle

Baugrund

Bodenverhältnisse: steiniger Lehm

Grundwasserspiegel: unterhalb Kellerfußboden

Grundwasseranalyse: /

Vorfluter: öffentlicher Kanal

Lage und Transportwege

Zufahrtmöglichkeiten:

Breite: 3,5m

Höhe: 4,0m

Tragfähigkeit: 15 t

Weitere Angaben, Einschränkungen: /

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: Fußgängerzone vor dem Gebäude zur Eibenstocker Straße hin.
Fußgängerverkehr ist zu gewährleisten.

Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Treppenhaus - nutzbare Breite: /

Treppenhaus - nutzbare Höhe: /

Flure - nutzbare Breite: /

Montageöffnungen - lichte Maße: 1,0 x 2,0 m bzw. Fenstermaße

Weitere Angaben, Einschränkungen: /

Transportmittel für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:
durch den AN eigenverantwortlich

Max. zulässige Deckenbelastung bei Baustofflagerung: 200 kg/m²

Weitere Angaben, Einschränkungen: /

Sonstige Baustelleneinrichtung

Geräte/Einrichtungen anderer Unternehmer: Fassadengerüst Nordseite

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für:

Wasser: Anschluss wird von AG gestellt

Strom: Anschluss wird durch Gewerk Elt gestellt

Abwasser: Anschluss häusliches Abwasser wird vom AG gestellt, gewerbliches Abwasser wird vom AN selbstständig entsorgt

Gas: /

Weitere Angaben zu Anschlüssen: /

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johanngeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Art / Lage der Lagerplätze: Baustelleneinrichtung nördlich unmittelbar angrenzend an Baustelle unter Berücksichtigung der Schillerstraße als Hauptzufahrt, Freifläche Eibenstocker Straße nur bedingt nutzbar
1 Garage im KG steht als Lager zur Verfügung

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses:

Bäume sind geschützt durch: /, eine Beschädigung von Schutz und Bäumen ist zu vermeiden.

Pflanzbestände sind geschützt durch: /, eine Beschädigung von Schutz und Pflanzbeständen ist zu vermeiden.

Vegetationsflächen sind geschützt durch: /, eine Beschädigung von Schutz und Vegetationsflächen ist zu vermeiden.

Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang): siehe LV

Hindernisse im Erdreich: nicht bekannt

Das Grundstück wurde auf vermutete Kampfmittel untersucht: nein

Weitere Angaben zur Baustelle: /

Angaben zur Ausführung

Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausführung:

Erhöhte Anforderungen an die Bautoleranzen: ja

Erhöhte Anforderungen an den Schallschutz: nein

Erhöhte Anforderungen zur Luftdichtheit: nein

Weitere Angaben zur Ausführung: /

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Titel	000	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung
-------	-----	---

Titel	01	Baustelleneinrichtung allgemein
-------	----	--

000.01.1 Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Fundamenten und Verunreinigung, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Krane/Lasten-Aufzüge
- Lager- und Arbeitsplätze
- Baustellenbeleuchtung
- Verteilung von Baustrom, Bauwasser
- Beseitigung gewerbliches Bauabwasser
- Kommunikationseinrichtungen
- Tages- und Wohnunterkünfte
- Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleneinrichtungen
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Begehbare Abdeckungen
- Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt: Schachtgenehmigungen, ~~Inanspruchnahme öffentl. Flächen~~ etc.
- Gerüste gemäß DIN 18345

Menge:	1 psch	EP:	GB:
--------	--------	-----------	-----------

000.01.2 Revisionsunterlagen / Qualitäts- und Leistungsnachweis für alle vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen, gelieferte Stoffe und Bauteile:

- Fachunternehmererklärung
- Fachbauleitererklärung
- Bautagebuch
- technische Produktdatenblätter für Stoffe und Bauteile; ersatzweise Lieferscheine (z.B. Transportbeton, Schüttgüter, ggf. Holz / Stahl)

Art der Dokumentation (Lieferform) : 1fach, sortiert, auf Papier
Anzahl von Kopien/Datenträgern : 1fach, auf CD-ROM

Menge:	1 psch	EP:	GB:
--------	--------	-----------	-----------

<u>Summe Titel</u>	01	Baustelleneinrichtung allgemein	
--------------------	----	---------------------------------	--

<u>Summe Titel</u>	000	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung	
--------------------	-----	---	--

Titel	023	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme
-------	-----	--

Titel	10	Vorbereitende Arbeiten, WDVS
-------	----	-------------------------------------

023.10.3 Außenwandputz, lose, in Teilflächen abschlagen, einschl. Reinigung der Flächen von Staub und Schmutz; Bauschutt entsorgen.
Putzart : Kalkzementmputz als Glatt-/Kratzputz

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Untergrund : MZ 150 in MG II

Menge: 3 m² EP: GB:

023.10.4

Ausgleichsputz auftragen und entsprechend Erhärtungszeit trocknen lassen.

Unebenheiten : bis +/- 25 mm

Mörtelart : K-Z-Putz

Menge: 3 m² EP: GB:

023.10.5

Untergrund- Vorbereitung für das
Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS):

Flächen mit Druckwasser von Schmutz und Staub reinigen.

Art des Untergrunds : Mineral. Putz auf Mauerziegel MZ 150 in
MG II

Bauteil : Außenwand

Folgeschicht : WDVS

Menge: 151 m² EP: GB:Summe Titel

10 Vorbereitende Arbeiten, WDVS

Titel 21 Dämmstoffe, EPS, für WDVS

023.21.6

Dämmstoffplatten, diffusionsoffen, aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, für Wärmedämm-Verbundsystem, mit Klebemörtel auf für die zugfeste Verklebung geeignete Wandflächen im Verband.

Bauteil : WDVS-Wand

Wärmedämmung : expandiertes
Polystyrol

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) : 0,032 W/(mK)

Baustoffklasse (DIN 4102-1) : B1 (DIN 4102-1)

Anwendungstyp : WAP (DIN 4108-10)

Rohdichte : 16-18 kg/m³

Ausführung : stumpf

Befestigungsmittel : Klebemörtel

Dicke Wärmedämmung : 140 mm

Menge: 151 m² EP: GB:

023.21.7

Dämmstoffplatten, diffusionsoffen, aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, für Wärmedämm-Verbundsystem, mit Klebemörtel auf für die zugfeste Verklebung geeignete Leibungsflächen im Verband.

Bauteil : WDVS-Leibung

Wärmedämmung : expandiertes
Polystyrol

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) : 0,032 W/(mK)

Baustoffklasse (DIN 4102-1) : B1 (DIN 4102-1)

Anwendungstyp : WAP (DIN 4108-10)

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

Rohdichte : 16-18 kg/m³
 Ausführung : stumpf
 Befestigungsmittel : Klebemörtel
 Dicke Wärmedämmung : 20 mm
 Tiefe Leibung : bis 25 cm

Menge: 63 m EP: GB:

023.21.8

Dämmstoffplatten aus Mineralwolle für
 Wärmedämm-Verbundsystem, mit Klebemörtel auf für die
 zugfeste Verklebung geeignete Leibungsflächen im Verband.

Bauteil : WDVS-Leibung
 Wärmedämmung : Mineralwolleplatten
 Anwendungstyp : WAP-zh (DIN 4108-10)
 Dicke Wärmedämmung : 50 mm
 Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) : 0,035 W/(mK)
 Baustoffklasse (DIN 4102-1) : A (DIN 4102-1)
 Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A1 (DIN EN 13501-1)
 Rohdichte : nach Wahl AN
 Tiefe Leibung : 220 mm
 Befestigungsmittel : Klebemörtel

Menge: 13 m EP: GB:

Summe Titel 21 Dämmstoffe, EPS, für WDVS

Titel 30 Brandriegel, für WDVS

023.30.9

Brandschutzstreifen (Brandriegel) aus nicht brennbaren
 Mineralwolle-Dämmplatten, verklebt auf tragfähigen
 Untergrund, horizontal oder vertikal als durchgehende
 Brandbarriere.

WDVS ausgeführt : DIN 55699
 Brandschutzstreifen : Mineralwolle-
 Lamellenplatte
 Baustoffklasse (DIN 4102-1) : A (DIN 4102-1)
 Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) : 0,040 W/(mK)
 Anwendungstyp : WAP-zh (DIN 4108-10)
 Schmelzpunkt Dämmstoff : 1000 °C DIN 4102-17
 Breite : 200 mm
 Dicke Wärmedämmung : 140 mm
 Ausführung : Nordseite, vertikal
 Anschluss an
 Nachbargebäude

Menge: 8 m EP: GB:

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

023.30.10

Brandbarriere aus nicht brennbaren Mineralwolle-Dämmplatten,
verklebt auf tragfähigen Untergrund, horizontal an Öffnungen.;
Dämmplatten 50 mm über Öffnung nach unten hinausragend
bis Unterkante des Dämmsystems (= neue UK Garagensturz
außen)

Bauteil : Tore, durchlaufend

Brandbarriere : Mineralwolle-
LamellenplatteAusführung : unterer Abschluss
WDVS über den
Toren an der
Nordseite

Baustoffklasse (DIN 4102-1) : A (DIN 4102-1)

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) : 0,040 W/(mK)

Anwendungstyp : WAP-zh (DIN
4108-10)

Schmelzpunkt Dämmstoff : 1000 °C DIN 4102-17

Dicke Wärmedämmung : 140 mm

Breite : 400 mm

einschließlich 2fache zusätzliche Verdübelung / Platte

Menge: 21,1 m EP: GB:

Summe Titel 30 Brandriegel, für WDVS**Titel 31 Armierung, für WDVS**

023.31.11

Eckverstärkung des Wärmedämm-Verbundsystems mit
Glasfasergewebe, in die Spachtelung eingebettet, im Bereich
von Fenstern, Türen und Gebäudeecken.

Bauteil : Wand

Art des Untergrunds : DIN EN 13914-2

Armierung : Glasfasergewebe DIN EN 13914-2

Menge: 60 m EP: GB:

023.31.12

Glasgewebewinkel mit angeformter Diagonalarmierung im
Sturzbereich, in Ecken von Stürzen oder Leibungen, vollflächig
in Armierungsschicht einbinden.

WDVS ausgeführt : DIN 55699

Bauteil : Sturz

Armierung : Glasfasergewebe DIN EN 13914-2

Material : Glasfasereckwinkel

Menge: 15 St EP: GB:

023.31.13

Armierungsschicht des Wärmedämm-Verbundsystems, wie
folgt:

- Dämmplatten mit Armierungs-/Beschichtungsmörtel
beschichten

- in frische Schicht Armierungsgewebe bahnenweise, mit
10 cm Überlappung der Stöße einarbeiten

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

WDVS ausgeführt : DIN 55699
 Bauteil : Wand
 Art des Untergrunds : DIN EN 13914-2
 Armierung : DIN EN 13914-2
 Überdeckung Stoß : 100 mm
 Schichtdicke Armierung : ca. 5 mm
 Art des Auftrags : frisch in frisch
 Anforderung : volldeckend
 Oberflächenbearbeitung : gerieben DIN 18550-2
 Folgeschicht : mineralischer Oberputz
 System Putz WDVS : Dünnschichtputz

Menge: 151 m² EP: GB:

023.31.14 Armierungsschicht des Wärmedämm-Verbundsystems,
 Leibung bis 25 cm.

Menge: 60 m EP: GB:

Summe Titel 31 Armierung, für WDVS

Titel 33 Putz, für WDVS

023.33.15 Edelputz als Oberputz, mineralisch, an Wandflächen des
 Wärmedämm-Verbundsystems.

Bauteil : WDVS-Wand
 Art des Untergrunds : Armierungsschicht DIN EN
 13914-2
 Mörtelart : Edelputzmörtel (CR) DIN EN
 998-1
 Putzbinder : mineralisch
 Festigkeitsklasse : CS II DIN EN 998-1
 Kapillare Wasseraufnahme : Wc 2 DIN EN 998-1
 Oberflächenbearbeitung : Reibeputz DIN 18550-2
 Farbe : weiß

Menge: 151 m² EP: GB:

023.33.16 wie zuvor beschrieben, jedoch
 Edelputz als Oberputz, mineralisch, an Leibungsflächen des
 Wärmedämm-Verbundsystems.

Bauteil : WDVS-Leibung
 Tiefe Leibung : bis 300 mm

Menge: 63 m EP: GB:

023.33.17 wie zuvor beschrieben, jedoch
 Edelputz als Oberputz, mineralisch, an Leibungsflächen des
 Wärmedämm-Verbundsystems.

Bauteil : WDVS-Leibung
 Tiefe Leibung : bis 220 mm

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

Menge: 13 m

EP:

GB:

023.33.18

Kalkzementputz auf Sockeldämmung des
Wärmedämm-Verbundsystems.

Bauteil : WDVS-Sockel

Mörtelart : Edelputzmörtel (CR) DIN EN
998-1

Putz : Kalk-Zementmörtel

Putzbinder : mineralisch

Festigkeitsklasse : CS II

Kapillare Wasseraufnahme : Wc 2 DIN EN 998-1

Oberflächenbearbeitung : gefilzt DIN 18550-2

Schichtdicke Putz : 2-3 mm

Menge: 20 m²

EP:

GB:

Summe Titel

33 Putz, für WDVS

Titel

34

Profile, Putz-Anschlüsse, für WDVS

023.34.19

Putzabschluss aus PVC-Profilen mit Gewebe an Wänden für
das Wärmedämm-Verbundsystem.

WDVS ausgeführt : DIN 55699

Form Profil : Putzabschlussprofil

Material Profil : PVC + Gewebeleiste DIN EN
13914-2

Dicke Wärmedämmung : 160 mm

Breite Gewebestreifen : 6 mm

Menge: 59 m

EP:

GB:

023.34.20

Tropfkantenprofil, außen, mit PVC-Kante für
Wärmedämm-Verbundsystem mit dünnlagigem Oberputz, auf
vorhandener Wärmedämmung.

WDVS ausgeführt : DIN 55699

Form Profil : Tropfkantenprofil

Material Profil : PVC DIN EN 13914-2

Höhe Schenkel : nach Wahl AN

Menge: 21,1 m

EP:

GB:

023.34.21

Sockelanschluss aus PVC-Profilen, zur Trennung von Wand-
und Sockelbereich für das Wärmedämm-Verbundsystem.

WDVS ausgeführt : DIN 55699

Form Profil : Sockelanschlussprofil

Material Profil : PVC DIN EN 13914-2

Dicke Wärmedämmung : 140 mm

Menge: 23,6 m

EP:

GB:

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johanngeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

023.34.22 Kanten aus Aluminiumprofilen an Kanten im
Dämmplattenbereich für das Wärmedämm-Verbundsystem.
WDVS ausgeführt : DIN 55699
Form Profil : Kantenrichtwinkel
Material Profil : Aluminium DIN EN 13914-2

Menge: 10 m EP: GB:

Summe Titel 34 Profile, Putz-Anschlüsse, für WDVS

Titel 35 Fugen, Profile, Fenster-Anschlüsse, für WDVS

023.35.23 Vorkomprimiertes Dichtungsband / Dehnfugenband zur
Aufnahme von Bewegungen an Fenster- und Türrahmen,
Fensterbank o.ä., kantenbündig mit Putz/Armierungsmörtel
endend.
WDVS ausgeführt : DIN 55699
Bauteil : Fenster
Dichtmasse : Dichtband

Menge: 76 m EP: GB:

023.35.24 Fugendichtband aus Weichschaumkunststoff, vorkomprimiert
und selbstklebend, für horizontale und vertikale
Anschlussfugen des Wärmedämm-Verbundsystems,
Dämmplatten press gegen Fugenband stoßen,
Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen.
WDVS ausgeführt : DIN 55699
Form Profil : Fugenband, vorkomprimiert+selbstklebend
Material : PUR
Breite Fuge : bis 10 mm
Armierung : DIN EN 13914-2

Menge: 100 m EP: GB:

023.35.25 Schließen von Fugen im Wärmedämm-Verbundsystem, mit
überstreichbarem, elastoplastischem Dichtstoff aus Acryl.
WDVS ausgeführt : DIN 55699
Dichtmasse : Acryl, überstreichbar
Breite Fuge : bis 10 mm
WDVS ausgeführt : DIN 55699

Menge: 100 m EP: GB:

Summe Titel 35 Fugen, Profile, Fenster-Anschlüsse, für WDVS

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johanngeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

Titel 37 Anarbeiten des WDVS023.37.26 Gehrungsschnitt des Sockelabschlusses am Fußpunkt der
Wärmedämmung.

Bauteil : WDVS-Sockel

Ausführung : Gehrungsschnitt

Menge: 23,6 m EP: GB:

Summe Titel 37 Anarbeiten des WDVS**Titel 95 Sonstige Leistungen, WDVS**023.95.27 Fensterbank aus Aluminium, für
Wärmedämm-Verbundsysteme, mit schlagregendichten,
seitlichen Bordprofilen, mit Antidröhnbelag, Anschraubsteg,
Fugendichtband, Abdichtung und Verankerung.
Armierungsschicht des Dämmsystems bis Fugenrand führen.

Bauteil : Fensterbank

Material : Aluminium
Strangpressprofil

Oberfläche : eloxiert

Ausladung : ca. 350 mm

Überstand Tropfkante : ≥ 40 mm

WDVS ausgeführt : DIN 55699

Bordprofil : zweiteilig, mit Dichtelement und
Aluminiumabdeckprofil für Längen-
änderung Fensterbank

Hohlraum unter der Fensterbank mit Dämmstoff ausfüllen.

Menge: 11,3 m EP: GB:

023.95.28 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

Menge: 1 h EP: GB:

Summe Titel 95 Sonstige Leistungen, WDVSSumme Titel 023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johanngeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Titel 034 Maler- und Lackierarbeiten

Titel 03 Schutzmaßnahmen

034.03.29	Abdecken von Bodenflächen mit Malerabdeckvlies, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung zur Wiederverwendung entfernen. Abdeckmaterial : Malerabdeckvlies Verwendung : Abdeckung Bodenflächen Einbauort : Innenflächen Menge: 60 m ² EP: GB:
034.03.30	Schutzabdeckung, Schutzabhängung auf Bauteilflächen, die an zu bearbeitende Bereiche angrenzen, mit Kunststoff-Folie, Stöße und Ansätze abkleben; einschl. Entsorgung nach Beendigung der Arbeiten. Material : PE-Folie, 0,2 mm Menge: 20 m ² EP: GB:
034.03.31	Ableben von Fenster- und Türflächen inkl. den jeweiligen Rahmen im Innenbereich mit Malerfolie. Klebebänder passend zu den Rahmenmaterialien wählen. Folien nach Abschluss der Arbeiten rückstandslos entfernen und entsorgen. Abdeckmaterial : Abdeckfolie (PE) Verwendung : Abkleben Fenster- und Türflächen Einbauort : Innenflächen Menge: 25 m ² EP: GB:
034.03.32	Ableben von Fenster- und Türflächen im Außenbereich inkl. der jeweiligen Rahmen mit Malerfolie. Klebebänder passend zu den Rahmenmaterialien wählen. Folie nach Gebrauch rückstandslos entfernen und entsorgen. Abdeckmaterial : Abdeckfolie (PE) Verwendung : Abkleben Fenster- und Türflächen Einbauort : Außenflächen Menge: 25 m ² EP: GB:
034.03.33	Abdecken von Bodenflächen mit Malerabdeckvlies, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung zur Wiederverwendung entfernen. Abdeckmaterial : Malerabdeckvlies Verwendung : Abdeckung Bodenflächen Einbauort : Innenflächen Menge: 25 m ² EP: GB:
<u>Summe Titel</u>	03 Schutzmaßnahmen

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

Titel 05 Vorbereitende Arbeiten - Innenflächen

034.05.34	Altbeschichtung durch Entfernen von großflächigen, losen Abblätterungen mittels Abkratzen und flächigem Anfräsen / Saugen entfernen. Altbeschichtung : Leimfarbe, Dispersion Bauteil : Wand, mineral. Putz Überholungsbeschichtung : Lehm Flächenspachtel Ort : Tourist-Information Menge: 85 m ² EP: GB:
034.05.35	Bestandsoberflächen reinigen wie vorgeannt, Leibungen Menge: 68 m EP: GB:
034.05.36	Reinigen von Bestandsflächen von groben Verunreinigungen durch Abbürsten, Abkehren und Absaugen. Anfallenden Schmutz aufnehmen und entsorgen. Altbeschichtung : Dispersion Bauteil : Wände Untergrund : Putz Überholung : Dispersion Ort : Nebenräume Menge: 100 m ² EP: GB:
034.05.37	Reinigen von Bestandsflächen von groben Verunreinigungen durch Abbürsten, Abkehren und Absaugen. Anfallenden Schmutz aufnehmen und entsorgen. Altbeschichtung : Dispersion Bauteil : Leibungen bis 25 cm Menge: 30 m EP: GB:
034.05.38	Dübelloch in rauen oder glatten Wand- und Deckenflächen mit Kalkmörtel oder Gips schließen, einschl. Dübel entfernen, Dübelloch reinigen und vornässen. Bauteil : [] Menge: 25 St EP: GB:
<u>Summe Titel</u>	05 Vorbereitende Arbeiten - Innenflächen

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

Titel 06 Risse und Fehlstellen - Innenflächen

034.06.39 Innenputzflächen als Teilflächen bis ca. 30 %, zur Aufnahme einer Beschichtung aus Lehmputz ausbessern. Das Angleichen und Anschleifen an die bestehende Oberfläche sind mit einzukalkulieren.

Untergrundvorbereitung : Putz ausbessern
 Flächenanteil : <= 30 %
 Art des Putzes : Kalkputz
 Qualitätsstufe : Q2
 Spachtelmasse : Kalkspachtel
 Bauteil : Innenflächen

Menge: 5 m² EP: GB:

034.06.40 Risse ohne Rissbreitenänderung in Putzoberflächen v-förmig aufweiten und mit Spachtelmasse schließen. Oberfläche an den bauseits vorhandenen Putz anpassen.

Untergrund : Putz
 Untergrundvorbereitung : Risse starr schließen
 Spachtelmasse : Kunststoffvergütet
 Einbauort : Innenflächen
 Bauteil : Wand

Menge: 5 m EP: GB:

Summe Titel 06 Risse und Fehlstellen - Innenflächen

Titel 20 Innenputz, Lehm Flächenspachtel

034.20.41 Grundbeschichtung (Tiefengrund) als Vorbehandlung von Putzflächen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrundes und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfähigkeit.

Beschichtungsart : Grundierung
 Untergrund : Putz
 Farbton : unpigmentiert
 Wirkung : verfestigend
 Bauteil : Innenwand

Menge: 85 m² EP: GB:

034.20.42 Vorbehandlung von absandenden Putzflächen mit Tiefengrund/Putzverfestiger, Auftrag mit Pinsel oder Bürste.

Bauteil : Leibungen
 Leibungstiefe : <= 25 cm

Menge: 68 m EP: GB:

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

034.20.43	Lehm-Spachtel, einlagig, im Innenbereich, als abschließende Putzlage und Farbgebung, Auftrag mit Glätter, einschl. vornässen/annässen. Art des Untergrunds : Kalk-Zement-Putz ca. 1970 bzw. neu Mörtelart : Lehmdünnlagenbeschichtung nach DVL TM 06 Wasserdampfdiffusionswid. : $\mu = 5/10$ Wärmeleitfähigkeit : 0,91 W/mK Baustoffklasse : A 1 Trockenabrieb : < 0,01 g Nassabriebsklasse : 5 nach DIN EN 13300 (wasserlöslich) Anzahl Lagen : 1, nach Wahl des AN zur Erreichung Gesamtstärke ev. mehrlagig Art des Auftrags : mit Glätter Schichtdicke Putz : 2 mm (min. 0,1 mm) Oberfläche : Q 3 Oberflächenbearbeitung : geglättet Farbe : farbig, lehmweiß Einbauort : Tourist-Info z.B. conluto Lehm Wand- und Flächenspachtel 2in1 o.glw.			
	Menge: 85 m ²	EP:	GB:	
034.20.44	Lehm-Spachtel, einlagig, im Innenbereich, wie vorgenannt. Wandflächenputz.. Tiefe Leibung : max. 200 mm			
	Menge: 68 m	EP:	GB:	
034.20.45	Eckleiste aus Kunststoff, weiß, einspachteln Bauteil : Eingangstür Tourist-Info, innen Art : Lehm Flächenspachtel Form Profil : Eckprofil Material Profil : Kunststoff, weiß Schichtdicke : 2 mm			
	Menge: 5,5 m	EP:	GB:	
034.20.46	Kaseingrundierung/-fixierung, farblos, auf neuem Flächenspachtel im Innenbereich; als Putzfixierung für sichtbar bleibende Lehmputzflächen farblos / farbtönvertiefend / egalisierend, zur Erhöhung der Abriebfestigkeit. Die Fixierung gut einarbeiten, so dass keine Glanzeffekte entstehen.			
	Menge: 85 m ²	EP:	GB:	

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

034.20.47 Kaseingrundierung/-fixierung, farblos, auf neuem
Flächenspachtel im Innenbereich, wie vorgenannt.
Tiefe Leibung : max. 200 mm

Menge: 68 m EP: GB:

Summe Titel 20 Innenputz, Lehm Flächenspachtel

Titel 25 Fugen erneuern/ausbessern - Innenflächen

034.25.48 Elasto-plastische Verfügung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf
Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl.
reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend
glätten.

Bauteil : Fugen
Breite Fuge : <= 10 mm
Fugenmaterial : Acryl
Einbauort : Innenbereich

Menge: 75 m EP: GB:

Summe Titel 25 Fugen erneuern/ausbessern - Innenflächen

Titel 26 Fugenabdichtung - Außenflächen

034.26.49 Elasto-plastische Verfügung der Anschlüsse mit Dichtstoff auf
Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Außenbereich, inkl.
reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend
glätten.

Bauteil : Fugen
Breite Fuge : <= 20 mm
Fugenmaterial : Acryl
Einbauort : Außenbereich

Menge: 75 m EP: GB:

034.26.50 Elasto-plastische Verfügung der Anschlüsse mit Dichtstoff aus
Polyurethan und Hinterfüllung mit Schaumstoffprofil, im
Außenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen
anschließend glätten.

Bauteil : Fugen
Breite Fuge : <= 20 mm
Fugenmaterial : Polyurethan
Einbauort : Außenbereich

Menge: 25 m EP: GB:

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

Summe Titel 26 Fugenabdichtung - Außenflächen

Titel 30 Innenwände, Decken - Mineralischer Untergrund

034.30.51 Überholungsbeschichtung im Innenbereich mit Dispersionsfarbe.

Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 1/deckend

Glanz : matt

Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2

Farbton : weiß

Untergrund : Putz

Bauteil : Wand

Menge: 100 m² EP: GB:

034.30.52 Überholungsbeschichtung im Innenbereich mit Dispersionsfarbe.

Kontrastverhältnis/Deckvermögen : Klasse 1/deckend

Glanz : matt

Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2

Farbton : weiß

Untergrund : Putz

Bauteil : Leibung

Breite : < 25 cm

Menge: 30 m EP: GB:

034.30.53 Erstbeschichtung mit Dispersions-Silikatfarben bestehend aus Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Untergrund : Sichtbeton.

Glanzgrad/Reflektionswert : 1,5 (matt) bei 85 Grad

Wasserdampfdiffusionsstromdichte : V >= 2000 g/m²h0,5

Diffusionsäquival. Luftschichtdicke : sd <= 0,01 m

Wasserdurchlässigkeit w-Wert : < 0,1 kg/m²h0,5

Klasse III niedrig

Organischer Anteil n. DIN 18363 : < 5 %

Bindemittel-Basis : Kieselsol / Wasserglas

Brandschutz : nicht brennbar A2-s1d0

Farbton : weiß

Farbtonbeständigkeit n. BFS-MB 26 : A1, nachweislich für alle genannten Farbtöne

Bauteil : Decke

Einbauort : Außenbereich

Menge: 50 m² EP: GB:

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johanngeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

034.30.54 Erstbeschichtung im Innenbereich, Sichtbeton Faserzement

Bauteil : Ringanker

Höhe : bis 20 cm

Menge: 91 m EP: GB:

Summe Titel 30 Innenwände, Decken - Mineralischer Untergrund**Titel 34 Metall - Türen, Zarge, Türblatt**

034.34.55 Erstbeschichtung auf nicht grundierter Edelstahlzarge (Blockzargen) mit Türblatt im Außenbereich, mit Kunstharzlack, bestehend aus Anschliff, Grund- / Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Beschichtungsart : Erstbeschichtung

Untergrund : Edelstahl

Beschichtungsstoff : Kunstharzlack

Glanzgrad : seidenmatt

Deckvermögen : deckend

Farbton : hell getönt oder Hellgrau

Bauteil : Stahlblockzarge m. Türblatt

Anzahl d. Türflügel : 1-flügelig

Lichte Breite : 1,0 m

Lichte Höhe : 2,1 m

Einbauort : Außentür
Vorraum 04 und 06

Menge: 2 St EP: GB:

034.34.56 Beschichtung mehrfarbig absetzen, im Außenbereich, als Zulage

Farbton : mehrfarbig

Bauteil : Türblatt

Einbauort : Außenseite, gemäß Ansicht Süden / links

Abrechnung : Stück

Menge: 2 St EP: GB:

Summe Titel 34 Metall - Türen, Zarge, Türblatt**Titel 35 Außenwände, -Decken ; Mineralischer Untergrund**

034.35.57 Erstbeschichtung mit Dispersions-Silikatfarben bestehend aus Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Untergrund : Reibputz wie o.g.

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

Glanzgrad/Reflektionswert : 1,5 (matt) bei 85 Grad
 Wasserdampfdiffusionsstromdichte : $V \geq 2000 \text{ g/m}^2\text{h}0,5$
 Diffusionsäquival. Luftschichtdicke : $sd \leq 0,01 \text{ m}$
 Wasserdurchlässigkeit w-Wert : $< 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}0,5$
 Klasse III niedrig

Organischer Anteil n. DIN 18363 : $< 5 \%$
 Bindemittel-Basis : Kieselöl / Wasserglas
 Brandschutz : nicht brennbar A2-s1d0

Farbtöne siehe Ansichten
 Fassade Primärfarbe : siehe Zulage
 Fassade Sekundärfarbe : cremiges weiß
 Farbtonbeständigkeit n. BFS-MB 26 : A1, nachweislich für alle
 genannten Farbtöne
 Bauteil : Wand

Angeb. Fabrikat :Typ.....
 (Ein Technisches Datenblatt ist dem Angebot beizufügen.)

Menge: 150 m² EP: GB:

034.35.58 Erstbeschichtung im Außenbereich, wie vorgenannt
 Bauteil : Leibung
 Breite : bis 30 cm

Menge: 63 m EP: GB:

034.35.59 Erstbeschichtung im Außenbereich, wie vorgenannt
 Bauteil : Leibung
 Breite : bis 22 cm

Menge: 13 m EP: GB:

034.35.60 Erstbeschichtung mit Dispersions-Silikatfarben bestehend aus
 Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Untergrund : Sichtbeton.
 Glanzgrad/Reflektionswert : 1,5 (matt) bei 85 Grad
 Wasserdampfdiffusionsstromdichte : $V \geq 2000 \text{ g/m}^2\text{h}0,5$
 Diffusionsäquival. Luftschichtdicke : $sd \leq 0,01 \text{ m}$
 Wasserdurchlässigkeit w-Wert : $< 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}0,5$
 Klasse III niedrig

Organischer Anteil n. DIN 18363 : $< 5 \%$
 Bindemittel-Basis : Kieselöl / Wasserglas
 Brandschutz : nicht brennbar A2-s1d0

Farbton : cremiges weiß wie
 Fassade "links"
 Farbtonbeständigkeit n. BFS-MB 26 : A1, nachweislich für alle
 genannten Farbtöne

Bauteil : Decke
 Einbauort : Außenbereich

Angeb. Fabrikat :Typ.....
 (Ein Technisches Datenblatt ist dem Angebot beizufügen.)

Menge: 30 m² EP: GB:

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johanngeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

034.35.61 Beschichtung im Außenbereich, mit füllender Dispersions-Silikatbeschichtung, bestehend aus Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Untergrund : Stahlbeton
 Glanz/Reflektionswert : matt, deckend
 Wasserdampfdiffusionsd. sd-Wert : wie oben beschr.
 Wasserdurchlässigkeit w-Wert : wie oben beschr.
 Farbton : ocker monochrom
 Bauteil : Unterzug
 Abmessung : 35/35 cm

Menge: 6,5 m EP: GB:

Summe Titel 35 Außenwände, -Decken ; Mineralischer Untergrun**Titel 75 Sonstige Leistungen**

034.75.62 Beschichtungen mit Beschichtungsstoffen für den Außenbereich, stark pigmentiert bzw. mit dunkler Tönung, als Mehrkosten.

Farbton : monochrom
 Bauteil : Wand
 Einbauort : Außenbereich

Fassade Primärfarbe: Monochromfarbton ocker,
 z.B. Keim Exclusic 9011 S o.glw.
 Farbtonbeständigkeit n. BFS-MB 26:
 A1, nachweislich für alle genannten Farbtöne
 Bauteil : Wand
 Angeb. Fabrikat :Typ.....
 (Ein Technisches Datenblatt ist dem Angebot beizufügen.)

Menge: 120 m² EP: GB:

034.75.63 Abkleben mit geeignetem Klebeband zur Begrenzung von aneinander grenzenden Farbflächen:
Pfeil, stilisierte Figuren gem. Ansicht

Menge: 35 m EP: GB:

034.75.64 Abkleben mit geeignetem Klebeband zur Begrenzung von aneinander grenzenden Farbflächen.
Kreisform D = 50 cm

Menge: 2 St EP: GB:

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Übertrag €

034.75.65 Schriftzug "TOURIST INFORMATION", auf Putzfassade mit
Disp.-Silikat, einschl. Lieferung/Herstellung der Schablonen.
Bauteil : Wand
Untergrundfarbe : siehe A01 Ansichten
Farbe : schiefergrau
Größe : ca. 20 cm

Menge: 1 St EP: GB:

Summe Titel 75 Sonstige Leistungen

Titel 97 Stundensätze

034.97.66 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

Menge: 4 h EP: GB:

Summe Titel 97 Stundensätze

Summe Titel 034 Maler- und Lackierarbeiten

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johannegeorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

Titel	000	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung	
Titel	01	Baustelleneinrichtung allgemein	 €
Summe	000	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung	 €
Titel	023	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	
Titel	10	Vorbereitende Arbeiten, WDVS	 €
Titel	21	Dämmstoffe, EPS, für WDVS	 €
Titel	30	Brandriegel, für WDVS	 €
Titel	31	Armierung, für WDVS	 €
Titel	33	Putz, für WDVS	 €
Titel	34	Profile, Putz-Anschlüsse, für WDVS	 €
Titel	35	Fugen, Profile, Fenster-Anschlüsse, für WDVS	 €
Titel	37	Anarbeiten des WDVS	 €
Titel	95	Sonstige Leistungen, WDVS	 €
Summe	023	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	 €
Titel	034	Maler- und Lackierarbeiten	
Titel	03	Schutzmaßnahmen	 €
Titel	05	Vorbereitende Arbeiten - Innenflächen	 €
Titel	06	Risse und Fehlstellen - Innenflächen	 €
Titel	20	Innenputz, Lehm Flächenspachtel	 €
Titel	25	Fugen erneuern/ausbessern - Innenflächen	 €
Titel	26	Fugenabdichtung - Außenflächen	 €
Titel	30	Innenwände, Decken - Mineralischer Untergrund	 €
Titel	34	Metall - Türen, Zarge, Türblatt	 €
Titel	35	Außenwände, -Decken ; Mineralischer Untergrund	 €
Titel	75	Sonstige Leistungen	 €
Titel	97	Stundensätze	 €
Summe	034	Maler- und Lackierarbeiten	 €

Proj.: 23-18

Tourist-Information Johanngorgenstadt

LV: 23-18-05

Wärmedämmsysteme / Maler- und Lackierarbeiten

Summe LV	 €
zuzüglich 19,00 % Mwst	 €
Gesamtsumme	 €
