

Erneuerung der Brücke am Chemnitzberg in Göritzhain (BW18)

- Vergabenummer: B03/2025
- Vergabe-ID: 3179132

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitten wir Sie, die nachfolgenden Änderungen an dem Ihnen vorliegenden LV vorzunehmen.

Besten Dank
Jörg Endmann

Bitte im LV ändern

Pos. 5.2.7. Fundamentschalung

neuer Massenansatz 0,00m²

Pos 5.2.8. Fundamentschalung

neuer Massenansatz 42,00m²

Pos 5.2.9. Wandschalung

neuer Massenansatz 245,00m², einseitig, neue Qualität „SB2“

Pos 5.2.10. Wandschalung

neuer Massenansatz 225,00m², einseitig, neu Qualität „glatt“

Pos 5.2.10. Deckenschalung

einseitig, neue Qualität SB2

Pos. 6.2.18 Schalung

einseitig, neue Qualität SB2

Pos. 6.2.13 Klemmfugenband

angebotenes Produkt

.....

(Verwendet werden kann z.B. SiKA **AM 350 KI**

Bei allen Bändern sind die zugehörigen Befestigungen mit einzukalkulieren

Hier mit

- Losflansch Edelstahl V4a, gelocht 80/8 x d16, e150mm
- Bohren und setzen der Anker und
- setzen und befestigen der Abdeckbleche)

Im LV ergänzen:

Pos. 7.1 Mineralbodeneinbau

gewählt:
Frostschutz, hergestellt aus gebrochenen Fels

Konkretisierung

Titel 8 Geländer

zu verwenden ist das ausgeschriebene Füllstabgeländer, Höhe 1,2m, mit Fußbefestigung nach Gel. 14
Eine Seileinlage ist nicht erforderlich.