


Die Verlegetiefe der bestehenden Trinkwasserleitung am Bauende ist nicht bekannt. Deshalb kann es hier ggf. zu einer Anpassung der Verlegetiefe kommen.
Die vorhandene Verlegetiefe ist vor Baubeginn durch eine Suchschachtung zu erkunden.

Die Verlegetiefe der bestehenden Trinkwasserleitung am Baubeginn ist nicht bekannt. Deshalb kann es hier ggf. zu einer Anpassung der Verlegetiefe kommen. Ggf. entfällt der Tiefpunkt.



Station:
0+000.000 - 0+788.798

DHHN92 285.00

	82,5 m TWL - KP F bis KP G 110 x 10,0 PE 100					Bestand	89,1 m TWL - KP H bis KP I 110 x 10,0 PE 100					95,5 m TWL - KP I bis KP J 110 x 10,0 PE 100					113,4 m TWL - KP J bis KP K 110 x 10,0 PE 100					285,00
Geländehöhe	297.36	296.98	296.56	296.09	295.77	295.34	294.94	294.56	294.11	293.70	293.25	292.92	292.51	291.81	291.50	291.17	290.89	290.99	291.09	291.09		
Stationierung	0+420.00	0+440.00	0+460.00	0+480.00	0+500.00	0+520.00	0+540.00	0+560.00	0+580.00	0+600.00	0+620.00	0+640.00	0+660.00	0+680.00	0+700.00	0+720.00	0+740.00	0+760.00	0+780.00	0+782.00		

LEGENDE :



Geländeoberkante
Trinkwasserleitung

Bemerkungen:

Der Lageplan entstand auf der Grundlage des digitalen Bestandsplanes der Wasserwerke Zwickau (WWZ GmbH).
Der Lageplan dient ausschließlich der Planung i. A. der WWZ GmbH und ist Eigentum der WWZ GmbH.

Vor Beginn der Bauausführung sind vom AN die tatsächlichen Höhenverhältnisse vor Ort zu überprüfen. Bei gravierenden Abweichungen der tatsächlichen von den angegebenen Höhen ist der Entwurfsverfasser zu informieren. Aus den Daten entnommene Maße müssen vor der Verwendung in der Örtlichkeit überprüft werden.

Änderung	Datum	Name	Art der Änderung

Vorhaben:				Projektnummer:	
KNE und RNA Zwickau, Julius-Seifert-Straße 1. BA - Goethestraße bis Windbergstraße				0837/ 2022	
Art / Darstellung:				Plannummer:	
Längsschnitt TWL Julius-Seifert-Str. KP H bis KP K zw. Goethestr. und Windbergstr.				03-02	
Phase:		bearbeitet:	Apr 25	Förster	Maßstab: L 1:1000 H 1:100
Ausführungsplanung		geprüft:	Apr 25	Dressel	
Lagebezug:		Höhenbezug:		Kreis:	Stadt:
ETRS 89 - UTM33		DHHN 92		Landkreis Zwickau	Zwickau
Bauherr / Vorhabensträger:				zur Bauausführung freigegeben:	
 Wasserwerke Zwickau GmbH Erlmühlenstraße 15 08066 Zwickau				Datum:	
Entwurfsverfasser:					
 INGENIEURBÜRO PHILIPP ■ HEINEMANN ■ DRESSSEL GmbH Beratende Ingenieure & Landschaftsarchitekten					
Datum: 25.04.25					

Neudorfler Straße 27b 08062 Zwickau Tel: 0375-78 80 430 Fax: 0375-78 80 43-35 Mail: info@philippundpartner.de