

Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Dreifeldsporthalle und Hort 04349 Leipzig-Thekla, Tauchaer Straße 188																																			
Türliste Innentüren																																			
LOS 024 - Innentüren Rauchabschnitte																																			
Türnummer	Geschoss	Lage (Raum)	Typ	Flügelanzahl	Oberlicht	Tür Seitenfeld	Größe Rohbaumaß ab OKR b x h (m)	Fußbodenaufbau / Einstand (m)	Größe Wandöffnungsmaß ab OKF b x h (m)	DIN	Wanddicke (m)	Wandstruktur / Wandbelag Die Wanddicken sind zwingend vor Ort zu prüfen!	Anforderung Brandschutz	Tür-Rauchschutz	Anforderung Schallschutz (dB im eingebauten Zustand)	Feuchtraumtür	Nassraumtür	OTS/IST BM-mit Brandmeld. Fse=Feststell. BS=bandseitig BGS=bandgegenseitig	Drücker D=Drücker K=Knauf g=gekröpfte Ausführung	Schloss	Ruchttür TP=Teilpanik VP=Vollpanik	Panikbeschlag	Zylinder PZ=Profilzylinder BZ=Blindzylinder WC=WC-Beschlag	AMOK	Zarge/ Spiegel U=Umfassungszarge	Zargenfarbe	Türblatt	Türblattfarbe	Türblatt Kanten-geometrie (verdeckter Anleimer)	Türblattdicke (ca.mm)	Unterschnitt	Bodendichtung	Verglasung	Ausstattung Elektro	Sonstiges
																									1	HPL: Dekor Uni NCS S 2070-Y70R bzw. RAL 2001									
Sporthalle																																			
T.02.015	EG	Flur	8	2-flg.			2,42x2,85	0,22	2,42x2,63	L	—	Betonwand, gespachtelt		S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel Lichter Durchgang ≥ 1,20m
Schule EG																																			
T.01.016	EG	Flur	7	2-flg. Teilung mittig			2,42x3,27	0,22	2,42x3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 1,20m
T.01.019	EG	Flur	7	2-flg. Teilung mittig			2,42x3,27	0,22	2,42x3,05	L	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 1,20m
T.01.022	EG	Flur	7	2-flg. Teilung mittig			2,42x3,27	0,22	2,42x3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ			BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz
T.01.036	EG	Flur	11	2-flg. Teilung mittig	mit OL geschl./ Paneel		ca.2,49x3,72	0,22	ca.2,49x3,50	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	TP		BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X		Zuleitung für Leuchtschrift	ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 0,90m Mit Tür 01.037 über Panel verbunden
T.01.037	EG	Flur	11	2-flg. Teilung mittig	mit OL geschl./ Paneel		ca.2,49x3,72	0,22	ca.2,49x3,50	L	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	TP		BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X		Zuleitung für Leuchtschrift	ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 0,90m Mit Tür 01.036 über Panel verbunden
T.01.038	EG	Flur	7	2-flg. Teilung mittig			2,42x3,27	0,22	2,42x3,05	L	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ			BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz
T.01.049	EG	Flur	10	2-flg. Teilung mittig			ca.2,35x3,27	0,22	ca.2,35x3,05	L	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 1,20m Mit Tür 01.050 über Panel verbunden
T.01.050	EG	Flur	10	2-flg. Teilung mittig			ca.2,35x3,27	0,22	ca.2,35x3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 1,20m Mit Tür 01.049 über Panel verbunden
Schule 1.OG																																			
T.01.104	OG 1	Flur	10	2-flg. Teilung mittig			ca.2,35x3,20	0,15	ca.2,35x3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ			BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Mit Tür 01.105 über Panel verbunden
T.01.105	OG 1	Flur	10	2-flg. Teilung mittig			ca.2,35x3,20	0,15	ca.2,35x3,05	L	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ			BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Mit Tür 01.104 über Panel verbunden
T.01.110	OG 1	Flur	10	2-flg. Teilung mittig			ca.2,35x3,20	0,15	ca.2,35x3,05	L	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 1,20m Mit Tür 01.111 über Panel verbunden
T.01.111	OG 1	Flur	10	2-flg. Teilung mittig			ca.2,35x3,20	0,15	ca.2,35x3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 1,20m Mit Tür 01.110 über Panel verbunden
T.01.116	OG 1	Flur	9	2-flg. Teilung außer-mittig. Gegenläufige Tür			2,42x3,20	0,15	2,42x3,05	L	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				2x OTS BM, Fse 1x BGS Gangflügel 1x BS Standflügel	D/Dg U-Form	PZ	TP		BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			Ausführung als gegenläufige Tür Lichter Durchgang ≥ 1,20m
T.01.117	OG 1	Flur	9	2-flg. Teilung außer-mittig. Gegenläufige Tür			2,42x3,20	0,15	2,42x3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				2x OTS BM, Fse 1x BGS Gangflügel 1x BS Standflügel	D/Dg U-Form	PZ	TP		BZ	X	Holz-Blockzarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			Ausführung als gegenläufige Tür Lichter Durchgang ≥ 1,20m

Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Dreifeldsporthalle und Hort 04349 Leipzig-Thekla, Tauchaer Straße 188																																			
Türliste Innentüren																																			
LOS 024 - Innentüren Rauchabschnitte																																			
Türnummer	Geschoss	Lage (Raum)	Typ	Flügelanzahl	Oberlicht	Tür Seitenfeld	Größe Rohbaumaß ab OKR b×h (m)	Fußboden- aufbau / Einstand (m)	Größe Wand- öffnungs- maß ab OKF b×h (m)	DIN	Wand- dicke (m)	Wandstruktur / Wandbelag Die Wanddicken sind zwingend vor Ort zu prüfen!	Anforde- rung Brandschutz	Tür- Rauchschutz	Anforderung Schallschutz (dB im eingebauten Zustand)	Feucht- raumtür	Nass- raumtür	OTS/IST BM=mit Brandmeld. Fse=Feststell. BS=bandseitig BGS=band- gegenseitig	Drücker D=Drücker K=Knauf g=gekröpfte Ausführung	Schloss	Ruchttür TP=Teilpanik VP=Vollpanik	Panik- beschlag	Zylinder PZ=Profil- zylinder BZ=Blind- zylinder WC=W.C- Beschlag	AMOK	Zarge/ Spiegel U=Um- fassungsz- arge	Zargen- farbe	Türblatt	Türblatt- farbe	Türblatt Kanten- geometrie (verdeckter Anleimer)	Türblatt- dicke (ca.mm)	Unter- schnitt	Boden- dichtung	Verglasung	Ausstattung Elektro	Sonstiges
																									1	HPL: Dekor Uni NCS S 2070-Y70R bzw. RAL 2001									
T.01.123	OG 1	Flur	7	2-flg. Teilung mittig			2,42×3,20	0,15	2,42×3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz- Block- zarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 1,20m
T.01.127	OG 1	Flur	7	2-flg. Teilung mittig			2,42×3,20	0,15	2,42×3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz- Block- zarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 1,20m
Schule 2.OG																																			
T.01.204	OG 2	Flur	10	2-flg. Teilung mittig			ca.2,35×3,20	0,15	ca.2,35×3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM + Funk- decken- melder, fse, BS	D/Dg U-Form	PZ			BZ	X	Holz- Block- zarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X		OTS mit zusätzlichem Funkmodul und Funkdecken- meldern	ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Mit Tür 01.205 über Panneel verbunden
T.01.205	OG 2	Flur	10	2-flg. Teilung mittig			ca.2,35×3,20	0,15	ca.2,35×3,05	L	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM + Funk- decken- melder, Fse, BS	D/Dg U-Form	PZ			BZ	X	Holz- Block- zarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X		OTS mit zusätzlichem Funkmodul und Funkdecken- meldern	ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Mit Tür 01.204 über Panneel verbunden
T.01.213	OG 2	Flur	9	2-flg. Teilung außer- mittig. Gege- n- läufige Tür			2,42×3,20	0,15	2,42×3,05	L	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				2x OTS BM, Fse 1x BGS Gangflügel 1x BS Standflügel	D/Dg U-Form	PZ	TP		BZ	X	Holz- Block- zarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			Ausführung als gegenläufige Tür Lichter Durchgang ≥ 1,20m
T.01.214	OG 2	Flur	9	2-flg. Teilung außer- mittig. Gege- n- läufige Tür			2,42×3,20	0,15	2,42×3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				2x OTS BM, Fse 1x BGS Gangflügel 1x BS Standflügel	D/Dg U-Form	PZ	TP		BZ	X	Holz- Block- zarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			Ausführung als gegenläufige Tür Lichter Durchgang ≥ 1,20m
T.01.219	OG 2	Flur	7	2-flg. Teilung mittig			2,42×3,20	0,15	2,42×3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz- Block- zarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 1,20m
T.01.223	OG 2	Flur	7	2-flg. Teilung mittig			2,42×3,20	0,15	2,42×3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM, Fse BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz- Block- zarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X			ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 1,20m
T.01.232	OG 2	Flur	10	2-flg. Teilung mittig			ca.2,35×3,20	0,15	ca.2,35×3,05	L	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM + Funk- decken- melder, Fse, BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz- Block- zarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X		OTS mit zusätzlichem Funkmodul und Funkdecken- meldern	ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 1,20m Mit Tür 01.233 über Panneel verbunden
T.01.233	OG 2	Flur	10	2-flg. Teilung mittig			ca.2,35×3,20	0,15	ca.2,35×3,05	R	—	Betonwand, gespachtelt	Ei30	S200C5				OTS mit Schließfolge BM + Funk- decken- melder, Fse, BS	D/Dg U-Form	PZ	VP (wg. mittiger Teilung)		BZ	X	Holz- Block- zarge	1	HPL Uni	1	stumpf mit Zusatzfalz	70		X		OTS mit zusätzlichem Funkmodul und Funkdecken- meldern	ohne Falztreibriegel wegen Brandschutz Lichter Durchgang ≥ 1,20m Mit Tür 01.232 über Panneel verbunden