

STESAD GmbH · Königsbrücker Straße 17 · 01099 Dresden

An alle Bieter

STESAD GmbH

Treuhänderischer Sanierungsträger und
Treuhänderischer Entwicklungsträger
der Landeshauptstadt DresdenKönigsbrücker Straße 17
01099 Dresden

Ihr Zeichen, Unser Zeichen

Bearbeiter*in

Kontakt

Datum

OCKE

21.05.2025

**OCKE – Ersatzneubau Hortgebäude
Ockerwitzer Straße 19a, 01157 Dresden
Los 04 – Beton-/Stahlbetonarbeiten
Vergabenummer 2025-GB311-00032****1. Nachschreiben**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Los erreichte uns folgende Bieteranfrage:

Bei der Angebotsbearbeitung ist uns aufgefallen, daß die folgenden Positionen gem. VOB ungenügend beschrieben sind oder anderweitig einer Klärung bedürfen. Gemäß VOB ist es unsere Pflicht, diesbezügliche Unklarheiten vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden Stelle bzw. dem Verfasser des LV abzuklären.

Die mit der Ausschreibung mitgelieferten Zeichnungen und Schalpläne und der zugehörige Leistungstext passen nicht zusammen.

*Pos. 01.0014 Dämmung unter Fundamentplatte
Text: "StufenfalzDicke [mm] Perimeterdämmschicht: 60"
Zeichnung: 140 mm*

*Pos. 01.0021 Ortbeton Sockel
Text: "waagerechtDicke [cm] Sockelwand: 20"
Zeichnung: 14 cm*

*Pos. 01.0027 Ausgleichsschicht
Text: "Dicke [cm] Gründung: 45"
Zeichnung: 40 cm*

Wir bitten Sie hiermit, uns bis zum 13.06.2025 entsprechende Informationen zukommen zu lassen, um das Angebot fristgemäß fertigstellen zu können.

Telefon: +49 351 49473-0
Telefax: +49 351 49473-60E-Mail: info@stesad.de
www.stesad.deOstsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE91 8505 0300 3200 0226 46
BIC: OSDD DE 81 XXXGeschäftsführer
Axel Walther

Aufsichtsratsvorsitzender

Raoul Schmidt-Lamontain

Amtsgericht Dresden HRB 6245
St-Nr. 202/120/03051

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns.

Antwort:

Zu Pos. 01.0014 Dämmung unter Fundamentplatte = es gilt die Angabe der LV Position = Dämmstoffdicke 60 mm

Zu Pos. 01.0021 Ortbeton Sockel = es gilt die Angabe der LV Position = Dicke 20 cm (Hinweis - die 14 cm der Zeichnung betreffen die Massivholzwand!)

Zu Pos. 01.0027 Ausgleichsschicht unbewehrt = es gilt die Angabe der LV Position = Dicke 45 cm

Mit freundlichen Grüßen
STESAD GmbH

i.A.  
STESAD GmbH
Königsbrücker Straße 17
01099 Dresden
Tel.: 0351-494730
Fax: 0351-4947360

Jörg Müller