

STESAD GmbH · Königsbrücker Straße 17 · 01099 Dresden

An alle Bieter

STESAD GmbH

Treuhänderischer Sanierungsträger und  
Treuhänderischer Entwicklungsträger  
der Landeshauptstadt Dresden

Königsbrücker Straße 17  
01099 Dresden

Ihr Zeichen, Unser Zeichen

Bearbeiter\*in

Kontakt

Datum

OCKE

22.05.2025

**OCKE – Ersatzneubau Hortgebäude  
Ockerwitzer Straße 19a, 01157 Dresden  
Los 04 – Beton-/Stahlbetonarbeiten  
Vergabenummer 2025-GB311-00032**

## 2. Nachschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Los erreichte uns eine weitere Bieteranfrage:

*bezüglich der Stahlbaupositionen 02.18 und 02.19 stellt sich die Frage:*

*In den Vorbemerkungen schreiben Sie folgendes:*

*.....Schweißen von Blechen bis 20mm*

*Nachweis und Dokumentation der Stahlgüte EN 10164 gemäß DIN EN 1993-1-1; Z15....*

*Ist diese Güte in diesem Fall und folglich auch die einzelnen Nachweise notwendig?*

Antwort:

Ja, da die Fußplatten in Dickenrichtung beansprucht werden, ist der Nachweis der Stahlgüte nach DIN EN 10164 / DIN EN 1993-1-1 für die von uns ermittelte Z-Güte Z15 erforderlich.

Telefon: +49 351 49473-0  
Telefax: +49 351 49473-60

E-Mail: [info@stesad.de](mailto:info@stesad.de)  
[www.stesad.de](http://www.stesad.de)

Ostsächsische Sparkasse Dresden  
IBAN: DE91 8505 0300 3200 0226 46  
BIC: OSDD DE 81 XXX

Geschäftsführer  
Axel Walther

Aufsichtsratsvorsitzender

Raoul Schmidt-Lamontain

Amtsgericht Dresden HRB 6245  
St-Nr. 202/120/03051

Mit freundlichen Grüßen  
STESAD GmbH

i.A.  **STESAD**   
STESAD GmbH  
Königsbrücker Straße 17  
01099 Dresden  
Tel.: 0351-494730  
Fax: 0351-4947360

Jörg Müller