



Dresden.
Dresdener

Landeshauptstadt Dresden · Postfach 12 00 20 · 01001 Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und
Immobilienverwaltung

Versand über Vergabepattform

Information an alle Teilnehmer

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Es informiert Sie	Zimmer	Telefon	E-Mail über eVergabe.de	Datum 03.06.2025
-------------	---------------	-------------------	--------	---------	----------------------------	---------------------

Projekt: KITA Zum Bahnhof 5, 01108 Dresden
Fachlos 13: Metallbau
Vergabenummer: 2025-65-00084

1. Nachricht

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabe kam es zu folgender Bieteranfrage:

„Guten Tag, in der Pos. 02.2. sind Paneele aus Lochblech beschrieben.

Die Kassetten sind auf allen Seiten zu kanten um 50mm.

Eine Fertigung ist aus Lochblech möglich dann läuft die Biegekante durch eine Lochung von 25mm.

Befestigung an der UK irgendwie im Loch 25mm Steifigkeit der Paneele bei Wind mit?

Alternativ Fertigung aus Blech zur Kassette ohne Lochung im Randbereich wird normal auf einer CNC Stanzeinheit gefertigt.

Ecken verschweißt - Pulverbeschichtung mit oder ohne Grundierung?

Bitte Pos. Konkretisieren Danke“

Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE 58 8505 0300 3159 0000 00
BIC: OSDDDE81XXX
Konto 3 159 000 000
BLZ 850 503 00

SEB Bank
IBAN: DE 62 8601 0111 1414 0000 00
BIC: ESSEDES860

Deutsche Bank
IBAN: DE 81 8707 0000 0527 7777 00
BIC: DEUTDE8CXXX
Postbank
IBAN: DE 77 8601 0090 0001 0359 03
BIC: PBNKDEFF
Commerzbank
IBAN: DE 76 8504 0000 0112 0740 00
BIC: COBADEFFXXX

Lingnerallee 3 · 01069 Dresden
Telefon (03 51) 4 88 38 20
Telefax (03 51) 4 88 38 17
E-Mail: hochbauamt@dresden.de
www.dresden.de/hochbau

Sie erreichen uns über die Haltestelle:
Pirnaischer Platz
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Für Menschen mit Behinderung:
Parkplatz, Aufzug, WC

Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein Formular unter <http://www.dresden.de/kontakt> eingereicht werden.

Diese beantworten wir wie folgt:

Pos.2.2

Paneele aus Blech sollen ohne Lochung im Randbereich der Umkantung hergestellt werden. Pulverbeschichtung mit Grundierung entsprechend dem Einsatz der Bleche im Außenbereich.

Mit freundlichen Grüßen

Werner
SB Vergabe

*****Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig*****