

Vergabevermerk „Anfragen/ Hinweise von Bewerbern/ Bietern zu den Vergabeunterlagen“

Maßnahme: Koordinierte Baumaßnahme Guerickestraße in Chemnitz

Vergabe-Nr.: ESC/25/B05

Antwort/Hinweis-Nr.	1
Datum	26.05.2025, 14:43 Uhr
Frage	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>möglicherweise ist in der Position 2.2.230. - unbewehrten Beton herstellen - die Menge bzw. die Mengeneinheit falsch. Ich bitte um Prüfung.</p>
Antwort	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>bei der Position 2.2.230 ist die Menge und Mengeneinheit von 45 m³ auf die Mengeneinheit 45 m² zu korrigieren. Dabei gilt es für den Beton X0 eine Stärke von ca. 0,40 m anzusetzen.</p>

Antwort/Hinweis-Nr.	2
Datum	26.05.2025, 14:57 Uhr
Frage	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>beim Bearbeiten/Ausdrucken aller beigefügten Lagepläne, insbesondere der Koordinierten Leitungspläne mussten wir feststellen, dass sich diese nur schwer öffnen und auch nur fehlerhaft ausdrucken lassen. Selbst wenn man die Pläne maximal zoomt, fehlen jegliche schriftlichen Angaben. Es sind nur farbige Trassenmarkierungen zu erkennen und keinerlei Bemaßungen oder jegliche Beschriftungen.</p> <p>Wir fordern Sie daher auf, alle Lagepläne, insbesondere die Koordinierten Leitungspläne nochmals in einem bearbeitbarem Datenformat sowie mit normaler „Rechentechnik (Plotter)“ ausdrückbar, auszureichen und mit allen zum Kalkulieren benötigten Maßangaben sowie Schriftfeldern zu versehen.</p> <p>Aus Gründen des kurzfristigen Submissionstermins erbitten wir dies bis zum 27.05.2025 um 14:00 Uhr.</p> <p>Vielen Dank!</p>
Antwort	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>

die Koordinierten Leitungspläne dienen im Wesentlichen zur Verschaffung einer Übersicht über alle vorhandenen Leitungen der verschiedener Versorgungsträger. Ziel ist es, einen schnellen Überblick über die Leitungsführung zu ermöglichen und potenzielle Konflikte, insbesondere Kreuzungen oder Engstellen, frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Zu viele Maße und Schriftfelder würden die Pläne unübersichtlich machen und die Dateigröße sowie die Druckbarkeit negativ beeinflussen.

Für Kalkulation und Ausführung sind die Fachpläne Mischwasser, Trinkwasser und Kabelanlagen mit detaillierten Angaben vorgesehen.

Die entsprechenden Anlagen wurden in der **Version 2 der Vergabeunterlagen** neu ausgereicht. Die Ordner "Zeichnungen" sowie "Sonstige Anlagen Teil 1 bis 4" wurden durch folgende Dateien ersetzt:

04_Zeichnungsverzeichnis.pdf

04_Zeichnung 1 von 2.zip

04_Zeichnung 2 von 2.zip

05_Anlagenverzeichnis.pdf

05_Anlage 1.zip

05_Anlage 2.zip

05_Anlage 3_1 von 2.zip

05_Anlage 3_2 von 2.zip

05_Anlage 4

Inhaltlich erfolgten keine Änderungen.

Weitere Änderungen wurden an Vergabeunterlagen nicht vorgenommen.