

Bauvorhaben: UKD-Standard
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: Einstreu Ver- und Entsorgung 20m²
Abteilung:

400 Bauwerk Technische Anlagen

410/473 Sanitär / Medien						
Entwässerung a) Abw. Normal b) Laborabw.	X	Wasserversorgung Trinkwasser kalt Trinkwasser warm Laborwasser kalt Laborwasser warm c) aufbereitetes Wasser für c) Spezifikation	Anschlusswert	Verbrauch	Gasversorgung	
					Art	Anschlusswert
					Versorg. zentral /dezentral	
Druckluft - Anschlusswert - Verbrauch - Entnahmestellen - Gleichzeitigkeit - Druck - Spezifikation	l/min bei 3 bar l/min Stk. % bar	Sanitärobjekte Notdusche Augendusche Handwaschbecken			sonstiges Handwaschbecken mit Armhebelbedienung Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender Abwurfbehälter	
Versorg. zentral /dezentral						

420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte						
- Raumtemperatur besond. Anforderungen wenn ja: max. 26 °C zul.Toleranz +/- K Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren		- relative Feuchte besond. Anf. wenn ja: %r.F zul.Toleranz +/- %r.F - gefährliche Arbeitsstoffe wenn ja:			- Luftwechsel nach DIN/VDI bes. Anforderung X LW/h	
- Wärmeabgabe aller Geräte an die Raumluft Gleichzeitigkeit	kW %	- Geräteköhlung m. Kühlwasser Druck/ bar Temp. kW +/-K			sonstiges Heizkörper in Hygieneausführung Dunstabzugshaube	

440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen						
- Beleuchtung nach DIN/ASR bes. Anford. X 500 lx Bildschirmarbeitspl. Sonderleuchten Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten		- Steckdosen Anzahl Stk. Nennsp. V 230 Nennstr. A 16 USV (x) NEA (x) - örtliche USV-Anlage falls ja: kVA	8 2 230 400 16 16		- direkt angeschl. Geräte	
					Bezeichnung	Stk.
					- Gleichzeitigkeit aller Stromverbraucher	80%
- TK-Anlage Tischapparate / DECT Wandapparate Chefanlage	Stk. Stk. Stk.	- Datennetz Datenanschl. 1		Stk.	- Brandmeldeanlage X - Einbruchmeldeanlage - Zutrittskontrolle	
sonstiges						

474 Labortechnische Anlagen						
Sicherheitsschränke Gasflaschenschrank Sicherheitsschrank Chemikalienschrank Abzugsunterschrank Giftschrank Erste Hilfe Schrank	Stk.	Vab m³/h	- Laborabzüge		Stk.	lfd/m
			Stk.	Abmessung LxBxH Vab m³/h		
			- Sonderabzüge Stk. Abmessung LxBxH Vab m³/h			
			- Arbeitsplatzabsaugungen Stk. Abmessung LxBxH Vab m³/h			
Einbaugeräte Laborgaspülmaschine Unterbaukühlschrank Unterbaue Gefrierschrank Vakuumpumpe	Stk.		Großgeräte Kühlschrank Standgerät Gefrierschrank Standgerät Ultratiefkühlschrank CO2-Brutschrank Sicherheitswerkbank	Stk.	sonstiges	Stk.

480 Gebäudeautomation						
- Raumdruck Überdruck Unterdruck Überwachung im Raum	Pa Pa	- Steuerung Lüftung/Klima			- Störmeldungen vom Raum von Geräten	
			vom Raum über GLT			
		Feuchte				
		Temperatur	X	X		
		Druck				
		Nachtsabsenkung		X		

weitere Hinweise	
Wand- und Bodenbelag abwaschbar, desinfizierbar	