



Start



Übersicht



Zurück



Alarm



Drucken



Topologie

Zelle 1

- ☐ Automatenfall Steuersich.
- ☐ Leistungsschalter Aus
- ☒ Leistungsschalter Ein
- ☐ Schutzauslösung
- ☒ SF6 Gas bereit
- ☐ SF6 Gas Störung
- ☒ Trennschalter geschlossen
- ☐ Trennschalter offen

Zelle 5

- ☐ Automatenfall Steuersich.
- ☐ Leistungsschalter Aus
- ☒ Leistungsschalter Ein
- ☐ Schutzauslösung
- ☒ SF6 Gas bereit
- ☐ SF6 Gas Störung
- ☒ Trennschalter geschlossen
- ☐ Trennschalter offen

Zelle 2

- ☐ Automatenfall Steuersich.
- ☐ Erdungstrennsch. geschl.
- ☒ Erdungstrennsch. offen
- ☐ Schutzauslösung
- ☒ SF6 Gas bereit
- ☐ SF6 Gas Störung
- ☒ Trennschalter geschlossen
- ☐ Trennschalter offen

Zelle 3

- ☐ Automatenfall Steuersich.
- ☐ Erdungstrennsch. geschl.
- ☒ Erdungstrennsch. offen
- ☐ Schutzauslösung
- ☒ SF6 Gas bereit
- ☐ SF6 Gas Störung
- ☒ Trennschalter geschlossen
- ☐ Trennschalter offen

Zelle 4

- ☐ Automatenfall Steuersich.
- ☐ Erdungstrennsch. geschl.
- ☒ Erdungstrennsch. offen
- ☐ Schutzauslösung
- ☒ SF6 Gas bereit
- ☐ SF6 Gas Störung
- ☒ Trennschalter geschlossen
- ☐ Trennschalter offen