



Start



Übersicht



Zurück



Alarm



Drucken



Gatter



Service



Topologie

	Phasenwächter	233,2 V	Spannung L1 - N	0,1 kW	Wirkleistung L1 max.
	Überspannung	236,3 V	Spannung L2 - N	0,1 kW	Wirkleistung L2 max.
	Sicherung 24V	236,6 V	Spannung L3 - N	6,7 kW	Wirkleistung L3 max.
	Sicherung 230V	-0,850	CosPhi L1	1599158 kWh	Wirkenergie
	Schaltschrank Tür auf	-0,990	CosPhi L2		
	NOT-AUS-Schalter	1,000	CosPhi L3		
	USV Batterieunterspannung	0,3 A	Strom L1		
	Handbedienebene Schrank	0,5 A	Strom L2		
		0,1 A	Strom L3		
		0,30 A	Strom im Null		
		1,4 A	Strom L1 Maxwert		
		0,9 A	Strom L2 Maxwert		
		39,1 A	Strom L3 Maxwert		