

Checkliste Medien-/ TöB-Abfragen

Projekt: Plauen, RNA Nach dem Stadion  
Investnummer: I.31026-0850

Versorgungsunternehmen/ Behörde	Abfrage am	Anwort am	Ansprechpartner	Bemerkung	Stellungnahme
<u>Versorgungsunternehmen</u>					
Telekom	02.09.2024	16.09.2024	FMB-Stellungnahmen-PTI13-Leipzig@telekom.de	kein Mitbaubedarf	TK-Linien vorhanden, größtenteils oberird., außer linksseitig zur Nr. 15 unterird.
Vodafone GmbH	02.09.2024	03.09.2024	koordinationsanfragen.de@vodafone.com	kein Mitbaubedarf	keine Telekommunikationsanlagen im Baubereich
Mitnetz-Strom	02.09.2024	19.09.2024	TOED-Suedsachsen@mitnetz-strom.de	kein Mitbaubedarf	Mittel- und Niederspannungs-Kabelanlagen sowie TK-Linien vorhanden
inetz	02.09.2024	30.09.2024	toeb-Anfrage@inetz.de	kein Mitbaubedarf	1,5m Abstand bei grabenlosen Verfahren, Schutzstreifen beachten
<u>ZWAV intern</u>					
TW-HAL Abstimmung mit MB	23.10.2024	23.10.2024	Andreas Glatz	Material HAL	
Hydraulische Berechnung	23.10.2024	23.10.2024	Jan Glitzner	d63x5,8 ; Löschwasserbedarf durch OFH Nordleitung gedeckt	
Leitungsrecht	02.09.2024	02.09.2024		liegt bereits in öffentl. Str. (Fl. 861/4 Gmkg. Haselbrunn)	
<u>Baugrundgutachten</u>	entfällt				
<u>Stadtverwaltung</u>					
Stellungnahme (Bitte um Zustimmung) + geforderter Str.-Aufbau	02.09.2024	08.10.2024	Luisa.Brandenburg@plauen.de (Stadt Plauen - Fachgebiet Tiefbau)	verkehrsregelnde Maßnahmen mind. 2 Wochen vor Baubeginn	Zustimmung, siehe Stellungnahme
Straßenbenutzungsvertrag	24.10.2024	25.10.2024	Luisa.Brandenburg@plauen.de	Kreisstraße in Gemeindebaulast (K7879/ Seumestraße)	
				Fl.862/2 Gmkg. Haselbrunn; 7m	kein Vertrag erf., Sondernutzungserlaubnis/ verkehrsrechtl. Anordnung vor Baubeginn
<u>Besonderes</u>					
Kampfmittel - SV Plauen	02.09.2024	03.09.2024	polizeirecht@plauen.de	§§ 3 und 4 der Kampfmittelverordnung sind einzuhalten	Baumaßnahme liegt außerhalb von bombardierten Bereichen
Denkmalschutz - SV Plauen	02.09.2024	12.09.2024	Jeannette.Pfeiffer@plauen.de	Meldpflicht	es werden keine Einwände erhoben
Straßenbeleuchtung - GAV Plauen	02.09.2024	03.09.2024	gav@plauen.de od. Sven.Heerden@plauen.de	bei Abstand < 1m keine maschinellen Arbeitsgeräte	Erdkabel und Masten auf linker Str.-Seite (Richtung Stadion)