



**STADTWERKE
PLAUEN
E R D G A S**

Stadtwerke - Erdgas Plauen GmbH · Hammerstraße 86a · 08523 Plauen

Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland
Herrn Jan Summerer
Hammerstraße 28
08523 Plauen

j.summerer@zwav.de

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom: 02.09.2024

Unser Zeichen: NPQ-mü 1294/2024

Ansprechpartner: Andreas Müller

Besucheradresse:

Telefon: (0371) 489 - 2656

Telefax: (0371) 489 - 4395

E-Mail: andreas.mueller
@inetz.de

Plauen, den 27.09.2024

Trinkwasser-Rohrnetzauswechslung Stadt Plauen, Nach dem Stadion

Sehr geehrter Herr Summerer,

wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zu Ihrer geplanten Maßnahme.

An Hand der uns mit Datum vom 02.09.2024 übergebenen Unterlagen haben wir Ihr Vorhaben auf mögliche Berührungspunkte mit unseren Anlagen geprüft. Im Zuge Ihres Vorhabens werden die Belange unseres Unternehmens berührt.

Beigefügt erhalten Sie einen Lageplan, aus dem die von den Stadtwerken Erdgas Plauen betriebenen gastechnischen Anlagen im betreffenden Bereich hervorgehen. Andere Datenformate (dxf-, dgn-, dwg-) können wir Ihnen kostenpflichtig im Zuge einer vertraglichen Vereinbarung zur Verfügung stellen. Für den Fall, dass Sie dies wünschen, wenden Sie sich hierfür, unter Angabe der o. g. Registriernummer, nochmals an toeb-Anfrage@inetz.de.

Eine Veränderung/Erneuerung dieses Leitungsbestandes ist im ausgewiesenen Baufeld zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.

Grundsätzlich stimmen wir Ihren Planungen unter Beachtung unserer nachfolgenden allgemeinen Hinweise und Forderungen zu:

Die vorhandenen Gasleitungen besitzen einen Schutzstreifen von:

HD-Leitung	P 30	6,0 m (3,0 m beidseitig der LA) im LP orange	dargestellt
MD/eND/ND-Leitung		2,0 m (1,0 m beidseitig der LA) im LP blau/grün	dargestellt.

Der Schutzstreifen darf nicht als Lagerfläche genutzt und bei unbefestigter Oberfläche nicht mit schweren Baufahrzeugen befahren oder verstellt werden.

Bei der Planung und Baudurchführung ist das DVGW-Regelwerk zu beachten.

Stadtwerke - Erdgas Plauen GmbH

Hammerstraße 86a · 08523 Plauen · Sitz: Plauen · Amtsgericht Chemnitz, HRB 4323 · Steuer-Nr.: 223 120 02 640 · USt-IdNr.: DE155319145
Bankverbindung: Deutsche Bank · BIC/SWIFT: DEUTDE8CXXX · IBAN: DE26 87070000 0297862500
Bankverbindung: Sparkasse Vogtland · BIC/SWIFT: WELADED1PLX · IBAN: DE32 87058000 3281000087
Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPA Lastschriftverfahren: DE97ZZZ00000157109
Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH)/Dipl.-Kfm. (FH) Roland Warner · Internet: www.Stadtwerke-Erdgas-Plauen.de
Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer



STADTWERKE
PLAUE
E R D G A S

Das Überbauen von Gasleitungen einschließlich des Schutzstreifens im Sinne des DVGW-Regelwerkes ist unzulässig. Die Aufstellung von Carports, Tanks, Wohncontainern, Baustelleneinrichtungen u. ä. wird grundsätzlich als Überbauung gewertet.

Parallel zu den Hochdruckgasleitungen können Betriebskabel/Steuerkabel/LWL verlaufen.

Parallel verlaufende Leitungen sind in nichtöffentlichen Grundstücken grundsätzlich außerhalb des Schutzstreifens zu verlegen. Eine Überlappung mit dem neu hinzukommenden Schutzstreifen ist zu vermeiden. In Sonderfällen kann entsprechend den örtlichen Gegebenheiten eine Überlappung zugelassen werden, wenn hierzu eine schriftliche Vereinbarung erwirkt wird. Arbeiten im Schutzstreifen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Hierzu sind die betroffenen Trassenabschnitte zu markieren und zu benennen.

Die Mindestabstände zu unseren unterirdischen Anlagen in öffentlichen Grundstücken werden wie folgt festgelegt:

- Abstand zu Kabeln, Ver- und Entsorgungsleitungen bei Kreuzungen $\geq 0,20$ m
- Abstand zu Kabeln, Ver- und Entsorgungsleitungen bei Parallellage $\geq 0,40$ m

Hochdruckgasleitungen von inetz sind in der Regel kathodisch geschützt. Sollte eine kreuzende Leitung ebenfalls als kathodisch geschützte Leitung geplant werden, so hat der Antragsteller gemäß GW 21 zu verfahren. Gegebenenfalls sind nach nochmaliger Abstimmung Schutzmaßnahmen (doppelte Umhüllung, Erhöhung Mindestabstand) vorzusehen. Die DIN EN 50162 ist zu beachten einschließlich der darin enthaltenen Forderungen in Bezug auf Streustrombeeinflussungen durch Gleichstromanlagen (Straßenbahnen u. ä.).

Die Zuwegung zum Gasdruckregelschrank und zu den Gasabsperrarmaturen muss jederzeit gewährleistet sein.

Verlegearbeiten mit Kabelpflügen sind im Leitungsbereich nicht statthaft, jedoch im Umfeld möglich, wenn unsere Anlagen ausreichend gesichert werden.

Grabenlose Verlegung, Bohrungen, HDD-Verfahren, Erdrakete

- Vor der Bauausführung ist für das Baufeld der grabenlosen Verlegung eine **örtliche Einweisung** des bauausführenden Unternehmens durch einen beauftragten Mitarbeiter unseres Servicebereiches Vogtland, Standort Plauen, Telefon 03741/161-110 zwingend erforderlich.
- Bei der **Querung** der Gasleitung im grabenlosen Verfahren, ist die jeweilige Gasleitung an der Kreuzungsstelle im vollem Umfang **sichtbar freizulegen** und einem Mitarbeiter unseres Unternehmens zur Abnahme vorzustellen.
- Bei grabenlosen Verlegearbeiten parallel zu unserer Gasleitung muss sichergestellt werden, dass immer der **horizontale Sicherheitsabstand von $> 1,5$ m** eingehalten wird. Die Lage der Kontrollgruben ist so anzuordnen, dass die Kontrolle zur Einhaltung des Mindestabstandes gewährleistet ist. Kann die Lage der Gasleitung nicht eindeutig bestimmt werden, muss diese durch geeignete Maßnahmen (z.B. mehrere Suchschachtungen) festgestellt werden. Ferner ist mit geeignetem Mittel (z.B. Bodenuntersuchungsverfahren-Bodenradar) sicherzustellen, dass keine Hindernisse zwischen Kabel-/Rohrtrasse und Gasleitungstrasse die Lage der Gasleitung beeinflussen können. **Im Zweifelsfall ist eine offene Bauweise vorzunehmen.**



**STADTWERKE
PLAUEN**
E R D G A S

Es können sich weitere, außer Betrieb genommene Leitungen unseres Unternehmens, im Baubereich befinden, welche nicht in den übergebenen Planunterlagen ersichtlich sind. Im Planwerk sichtbare, stillgelegte Leitungen sind „braun – Linie unterbrochen“ dargestellt.

Änderungen des Oberflächenniveaus/Geländeregulierungen im Bereich des Schutzstreifens unserer Leitungsanlagen bedürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung. Deckungsangaben im Lageplan wurden im Zuge der Errichtung der Anlage bestimmt.

Im Baufeld befindliche Mess- und Markierungssäulen dürfen nicht beschädigt oder im Standort geändert werden.

Die Planung Ihres Vorhabens ist so vorzunehmen, dass eine Umverlegung der Gasleitung nicht erforderlich ist. Ergeben sich bei Planungen Konflikte zur Lage unserer Leitungen, welche nachweislich nur durch eine Umverlegung der Gasleitung gelöst werden können, ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Veranlasser und den Stadtwerken Erdgas Plauen erforderlich.

Dazu ist spätestens 6 Monate vor Baubeginn unter Angabe des Trassenvorschlages eine Baufeldfreimachung in der Abteilung NPG von inetz, Herrn Fiedler, Telefon 0371/489-2634 anzuzeigen.

Im Baufeld können Gasleitungen und Anlagen anderer Rechtsträger oder Netzbetreiber vorhanden sein.

Eine Gewähr für die Richtigkeit unserer Angaben in den beigegeführten Planunterlagen kann nicht übernommen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Leitungslage durch Umstände, welche wir nicht zu vertreten haben (Entfernung von Bezugspunkten, Grenzsteinen, Neuvermarkung, Änderung Straßenverlauf u. ä.), deutlich von den sichtbaren Bezugspunkten abweicht. Abweichungen sind demzufolge in Lage und Tiefe möglich.

Werden im Zusammenhang mit Zustimmungen/Stellungnahmen Lagepläne übergeben, stellen diese den gegenwärtigen Sachstand dar. Eine Information über die Aktualisierung dieser Unterlagen im Planungszeitraum erfolgt nicht.

Diese Stellungnahme ist 1 Jahr gültig. Sie ersetzt nicht die Auskunftserteilung über Versorgungsleitungen (Schachtschein).

Vor der Ausführungsphase ist die mit der Ausführung beauftragte Firma auf ihre Erkundigungspflicht hinzuweisen.

Vor der Bauausführung ist eine örtliche Einweisung des bauausführenden Unternehmens durch einen beauftragten Mitarbeiter unseres Servicebereiches Vogtland, Standort Plauen, Telefon 03741/161-110 zwingend erforderlich.

Bei Fragen sind wir gern für Sie da.

Freundliche Grüße

Stadtwerke Erdgas Plauen

i. A. 

Enrico Schuhmann

i. A. 

Andreas Müller

Anlage:

1 Lageplan