



BO-1a Abd+2xWD+ES+Linoleum
(2-3cm je nach Bodenbelag als Ausgleichsschicht)
0,6 cm Linoleum
6,6 cm Estrich Heizestrich Bauart A CAF-F5 Nutzlast 3 kN/m²/CT F5 Sanitäraum 2 kN/m² (18560-2 Tab.1)
2,5 cm Trittschalld. Tackerplatte EPS=x0/2 DES, x/dyn <50, λ = 0,040 W/mK, Stöße/Ränder verkleb/tait. EPS-Dämm.+Rasterfol.
10 cm EPS DEO 100kPA/ Rohrenverguss min. Holzschnitzel
10 cm EPS DEO 100kPA/lose Schüttung mineral. Holzschnitzel (CW 1000/2000+Schrenzl.) als Rohrenverguss
0,3 cm Spemschicht,0,15 Polyolefin, bitumenvertrgl. FPO-Bahn, lose Verl., nahtgefügt o.20cm Überlapp., Anschl. Mauerspenbahn

BO-1b Abd+2xWD+ES+Fliese
(2-3cm je nach Bodenbelag als Ausgleichsschicht)
1,1 cm Fliesen, Dünnbett
6,6 cm Estrich Heizestrich Bauart A CAF-F5 Nutzlast 3 kN/m²/CT F5 Sanitäraum 2 kN/m² (18560-2 Tab.1)
2 cm Trittschalld. Tackerplatte EPS=x0/2 DES, x/dyn <50, λ = 0,040 W/mK, Stöße/Ränder verkleb/tait. EPS-Dämm.+Rasterfol.
10 cm EPS DEO 100kPA/ Rohrenverguss min. Holzschnitzel
10 cm EPS DEO 100kPA/lose Schüttung mineral. Holzschnitzel (CW 1000/2000+Schrenzl.) als Rohrenverguss
0,3 cm Spemschicht,0,15 Polyolefin, bitumenvertrgl. FPO-Bahn, lose Verl., nahtgefügt o.20cm Überlapp., Anschl. Mauerspenbahn

BO-1c 2xWD+ES+Fliese Sani
1,1 cm Fliesen, Dünnbett
0,4 cm Abdichtungsystem, AIV-B -bahnförmig nach 18534-5, Aufkantung 10cm, alt. AIV-F
7,2 cm Estrich Heizestrich Bauart A CT F5 Sanitäraum 2 kN/m² (18560-2 Tab.1)
3 cm Trittschalld. Tackerplatte EPS=x0/2 DES, x/dyn <50, λ = 0,040 W/mK, Stöße/Ränder verkleb/tait. EPS-Dämm.+Rasterfol.
8 cm EPS DEO 100kPA/ Rohrenverguss min. Holzschnitzel
10 cm EPS DEO 100kPA/lose Schüttung mineral. Holzschnitzel (CW 1000/2000+Schrenzl.) als Rohrenverguss
0,3 cm Spemschicht,0,15 Polyolefin, bitumenvertrgl. FPO-Bahn, lose Verl., nahtgefügt o.20cm Überlapp., Anschl. Mauerspenbahn

BO-1d Abd+2xWD+ES+Sauberlauf
2,5 cm Sauberlaufmatte in Rahmen
7,1 cm Estrich CT F5 2 N/mm² (18560-2 Tab.1)
0,1 cm Folie Schrenzlage
10 cm EPS DEO 100kPA/ Rohrenverguss min. Holzschnitzel
10 cm EPS DEO 100kPA/lose Schüttung mineral. Holzschnitzel (CW 1000/2000+Schrenzl.) als Rohrenverguss
0,3 cm Spemschicht,0,15 Polyolefin, bitumenvertrgl. FPO-Bahn, lose Verl., nahtgefügt !., Anschl. Mauerspenbahn geschweißt

BO-2a 2xWD+ES+Fliese
1,1 cm Fliesen, Dünnbett
6,6 cm Estrich Heizestrich Bauart A CAF F5 Nutzlast 3 kN/m²/CT F5 Sanitäraum 2 kN/m² (18560-2 Tab.1)
2 cm Trittschalld. Tackerplatte EPS=x0/2 DES, x/dyn <50, λ = 0,040 W/mK, Stöße/Ränder verkleb/tait. EPS-Dämm.+Rasterfol.
10 cm EPS DEO 100kPA/ Rohrenverguss min. Holzschnitzel
10 cm EPS DEO 100kPA/lose Schüttung mineral. Holzschnitzel (CW 1000/2000+Schrenzl.) als Rohrenverguss
0,3 cm Spemschicht,0,15 Polyolefin, bitumenvertrgl. FPO-Bahn, lose Verl., nahtgefügt !., Anschl. Mauerspenbahn geschweißt

BO-3 WD+ES+Fliese
1,1 cm Fliesen, Dünnbett
0,4 cm Abdichtungsystem, AIV-B -bahnförmig nach 18534-5, Aufkantung 10cm, alt. AIV-F
8,7 cm Estrich Gefälle Heizestrich Bauart A CT F5 Sanitäraum 2 kN/m²
3,5 cm Trittschalld. Tackerplatte EPS=x0/2 DES, x/dyn <50, λ = 0,040 W/mK, Stöße/Ränder verkleb/tait. EPS-Dämm.+Rasterfol.
6 cm PU/PIR, WLG min. 0,03
0,3 cm Spemschicht,0,15 Polyolefin, bitumenvertrgl. FPO-Bahn, lose Verl., nahtgefügt !., Anschl. Mauerspenbahn geschweißt

BO-3a WD+ES+Fliese Umkleide
1,1 cm Fliesen, Dünnbett
0,4 cm Abdichtungsystem, AIV-B -bahnförmig nach 18534-5, Aufkantung 10cm, alt. AIV-F
8,2 cm Estrich Gefälle Heizestrich Bauart A CT F5 Sanitäraum 2 kN/m²
2 cm Trittschalld. Tackerplatte EPS=x0/2 DES, x/dyn <50, λ = 0,040 W/mK, Stöße/Ränder verkleb/tait. EPS-Dämm.+Rasterfol.
10 cm EPS DEO 100kPA
16 cm EPS DEO 100kPA/lose Schüttung mineral. Holzschnitzel (CW 1000/2000+Schrenzl.) als Rohrenverguss
0,3 cm Spemschicht,0,15 Polyolefin, bitumenvertrgl. FPO-Bahn, lose Verl., nahtgefügt !., Anschl. Mauerspenbahn geschweißt

BO-3b WD+ES+Beschichtung
0,2 cm Epoxidbeschichtung
5,4 cm Estrich CAF F5 Nutzlast 3 kN/m²/CT F5 Sanitäraum 2 kN/m² (18560-2 Tab.1)
0,1 cm Folie Schrenzlage
4 cm Trittschalld. Tackerplatte EPS=x0/2 DES, x/dyn <50, λ = 0,040 W/mK, Stöße/Ränder verkleb/tait. EPS-Dämm.+Rasterfol.
10 cm EPS DEO 100kPA/lose Schüttung mineral. Holzschnitzel (CW 1000/2000+Schrenzl.) als Rohrenverguss
0,3 cm Spemschicht,0,15 Polyolefin, bitumenvertrgl. FPO-Bahn, lose Verl., nahtgefügt !., Anschl. Mauerspenbahn geschweißt

BOD-4 WD+ES+Linoleum
0,6 cm Linoleum
6,4 cm Estrich Heizestrich Bauart A CAF F5 Nutzlast 3 kN/m²/CT F5 Sanitäraum 2 kN/m² (18560-2 Tab.1)
3 cm Trittschalld. Tackerplatte EPS=x0/2 DES, x/dyn <50, λ = 0,040 W/mK, Stöße/Ränder verkleb/tait. EPS-Dämm.+Rasterfol.
5 cm EPS DEO 100kPA/lose Schüttung mineral. Holzschnitzel (CW 1000/2000+Schrenzl.) als Rohrenverguss

AW | PP2 Porenbeton
13 cm Kalkputz
48 cm Porenbeton PP SFK 2, Roh 0,35, WLG 08/(09)
1 cm Kalkputz

AW | PP4 Porenbeton
13 cm Kalkputz
48 cm Porenbeton PP SFK 4, Roh 0,5, WLG 12
1 cm Kalkputz

IW | PP6 tragend
1 cm Kalkputz
24 cm Porenbeton PP SFK 6, Roh 0,65, WLG 18
1 cm Kalkputz

Leichtmörtel nach Deckenausschalung

IW | PP4 nichtragend
1 cm Kalkputz
24 cm NTragend PP SFK 4, Roh 0,5, WLG 12
1 cm Kalkputz

IW | KS, nichtragend
1 cm Kalkputz
24 cm NTragend KS Kalksandstein, SFK>=12, Roh>=2,0
1 cm Kalkputz

gpf. Kimmstein WLF 0,33W/m²K SF20 RDK 1,2

IW | KS, Rw min.55dB
1 cm Kalkputz
24 cm KS Kalksandstein, SFK>=12, Roh>=2,0
1 cm Kalkputz

Ständerabstand RH >3,0 m halbieren

IW-4a Schachtw. Rw=35dB
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
1 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
5 cm Ständer CW 50, TWP 40 Glaswolle

Bodenprofil ggf. von Durchbrüchen ausklinken

IW-4b Schachtw., UA, Rw=35dB Tafel
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
1 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
7,5 cm Ständer UA 75, TWP 40 Glaswolle

IW-4c Schachtw., CW o. Dä, Rw=35dB
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
1 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
5 cm Ständer CW 50

IW-4d Install.eb. o.Dä. Rw=0dB
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
5 cm Ständer CW 50

BO-5 Ausgleich+Fliese
1,1 cm Fliesen, Dünnbett, rillengefräste Trittkante
0,4 cm Tritthohlraumdämmung Polyestermatte
1,2 cm Estrichspachtel

Bauteilaufbauten im Schnitt/Grundriss

IW-1 GF 1x1,25 o.Dä, Rw 43
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
7,5 cm Ständer CW 75
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
ohne/mit Feuerwiderstand F30 nutzbar

IW-2 GF 1x1,25; Rw 54
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
7,5 cm Ständer CW 75, TWP 60 Glaswolle
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
ohne/mit Feuerwiderstand F30 nutzbar

IW-3 GF 2x1,25 + 1x1,25, UA ; Rw ~54
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
5 cm Ständer UA 50, TWP 40 Glaswolle
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
ohne/mit Feuerwiderstand F30 nutzbar

IW-3a GF 2x1,25, UA; Rw 62
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
7,5 cm Ständer CW/UA 75, TWP 40 Glaswolle
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
1,25 cm Ausbauplatte Gipsfaserplatte
ohne/mit Feuerwiderstand F30 nutzbar

IW-5 GKFi 1x1,8 Inst.w. CW o.Dä Rw>44
1,8 cm Ausbauplatte Hartgipsplatte
5 cm Ständer CW 50
6,4 cm Luftschicht vertikal
5 cm Ständer CW 50
1,8 cm Ausbauplatte Hartgipsplatte

IW-5a GKFi 1x1,8 Inst.w. CW Rw>50
1,8 cm Ausbauplatte Hartgipsplatte
5 cm Ständer CW 50
6,4 cm Luftschicht vertikal
5 cm Ständer CW 50, TWP 40 Glaswolle
1,8 cm Ausbauplatte Hartgipsplatte

IW-5b GKFi 1x1,8 Inst.w., CW Rw>54
1,8 cm Ausbauplatte Hartgipsplatte
5 cm Ständer CW 50, TWP 40 Glaswolle
6,4 cm Luftschicht vertikal
5 cm Ständer CW 50, TWP 40 Glaswolle
1,8 cm Ausbauplatte Hartgipsplatte

DE-1 Abgehängte Decke, Seite rückversetzt
xx cm Abhänger Direktabhänger o. Dämpfer
4 cm Holz UK 40/60 Grundprofil
4 cm Holz UK 40/60 Tragprofil , mit/ohne Vliesauflage
2,5 cm Holzwolleleichtbauplatte

DE-1a Abgehängte Decke, geschlossen DE-1b Bkl. A2
x,x cm Abhänger Nonius / Ankerfix Dnaht
2,7 cm Profil CD 27/60/0,6 Grundprofil
2,7 cm Profil CD 27/60/0,6 Tragprofil
2,5 cm Holzwolleleichtbauplatte Bkl. B1/ Bkl. A2(Eingang/Foyer)

DE-2 Abgehängte Decke
3 cm Holz UK 30/50 Tragprofil , mit/ohne Vliesauflage
2,5 cm Holzwolleleichtbauplatte

DE-3 Unterdecke
8 cm Holzfaserdämmplatte 048, stumpf
2,5 cm Holzwolleleichtbauplatte

DAA | Flachdach Warmdach Gründach
10 cm Kies/Gründachsubstrat
0,4 cm Kunststoffabdichtung PVO-Bahn(wurzelfest), aufliegtgehalten
2- 22 cm PIR -überseitige Gefälledämmung 2% DAA dh ~100kPA, WLG 026
8 cm EPS 1. Lage DAA 100kPA druckfest dh, WLG <048, stumpf
0,4 cm Elastomerbitumenbahn mit AL Dampfsperre, Beheftbadichtung
28 cm Stahlbeton Platte C25/30



Info

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.
Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.
Alle Maße sind vom Unternehmer am Bau verantwortlich zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren.
Brüstungs-, Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.
Für die Verwendung von DWG-Dateien ist die Formatierung und Darstellung der zugehörigen PDF-Datei maßgebend.

Darstellung

verdeckte Kante	Abbruch		Bauteil, F30
über der Schnittebene	Neubau		Bauteil, F60
Achse	Luftraum		Bauteil, F90
Abdichtung	Grenze	Detail Nr. 1	Detailmarker
Abbruch	Unterbrechung		

Materialien

KS/Mauerwerk tragendn. trg.	Beton, unbewehrt		Hinterfüllung
Porenbeton MW tragendn. Int.	Holz		Kies
Stahlbeton	Naturstein		Boden, gewachsen
Stahlbeton-Fertigteil	Stahl		Dämmung, hart
WU-Beton	Metallstützenverwand.		Dämmung, Mineralwolle

Fachplaner/Koordination
Farbcodes für Informationen

Heizung	Sanitär		GA/GLT
Lüftung	Elektro		ELT-Unterverteilung
Klima/Kälte	IT		Hezkreisverteiler

Aussparungen
Einbauteile

Bodendurchbruch (L/B)	Wandschlitz (B/T)		Bauteilfuge/Verlegebegrenz
Deckendurchbruch (L/B)	Wanddurchbruch (L/B)		Bodeneinlauf
Futterrohr			

Höhenkoten
OK Fertig | OK / UK Roh

Marker

AW-01	Bauteil Außenwand	BOK	Bauteil Boden
IW-01	Bauteil Innenwand	DOK	Bauteil Decke
E_22	Raumbezeichnung Geschoss.Lfd. Nr.		

T_E-01	Tür-Geschoss.Lfd. Nr.
F_E-01	Fenster-Geschoss.Lfd. Nr.

Türen / Fenster

Txx	Feuerschutztür, Feuerwiderstandsklasse	FTS	Fluchtsicherung
Fxx / Gxx	Brandschutzverglasung, Feuerwiderstandsklasse	FSA	Feststellanlage
RS	Rauchschutztür DIN 18095	SSKz	Schallschutzklasse
FT	Fluchttür im Rettungsweg	xx(xx(+5)	Schallschutz in dB

STV	Seitenteil verglast
SV	Sichtverbindung
NSÖ	Nachströmöffnung
BRH	Brüstungshöhe
FFL	Fensterfalzöffnen
OL	Oberlicht

Abkürzungen

B	Boden	...A	... Aussparung	FU	Fundament
D	Decke	...S	... Schlitz	G	Gelände
W	Wand	...D	... Durchbruch	ELT-UV	Elektro-Unterverteilung
RD	Rohdecke	OK/UK	Ober- /Unterkante	EBTe	Einbauteil Nr.
FF	Fertigfußboden	VK	Vorderkante	REV	Revisionsöffnung
UD	Unterdecke	UZ/UZ	Ober- /Unterzug	RR	Regenfallrohr
NF	Nettofläche	LH /LB	Lichte Höhe/ Breite	RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
RU	Raumumfang	BRH	Brüstungshöhe		
RH	Raumhöhe	STG	Steigungen		

Index	Datum	Änderung
0	25-02-05	Erste A.

Norden

Übersicht

OK FFB EG = ± 0.00 =380,98m DHHN2016

Projekt

Schulcampus Hildburghausen, Waldstraße
Neubau Grundschule Hildburghausen, Haus 1 & Haus 2 / 1.BA Haus 1

Waldstraße 11, Kastanienallee 2a
98646 Hildburghausen

Vorhabensträger

Landratsamt Hildburghausen

Wiesenstraße 18
98646 Hildburghausen
r.kelm@rahbn.thueringen.de

T 03685/ 445-201
F

Datum, Unterschrift

Entwurfsverfasser

Planinhalt

Haus 1, Schnitt längs

Maßstab	1:50
Index	-
Projektnr.	211311-H1

Plannummer
AR_5_3.00_S-L_1+2AB+2FG

Planstand
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Planung

entw.	sre	geänd.	
gez.	sre 25-02-05	gepr.	

Größe	5_1350x594
Datei	211311-H1_AR_5_CAD_05.pln

CAD:\211311-H1_AR_5_CAD_05.pln
G:\211311-H1 - Projektentwicklung\211311-H1 - Planverzeichnis\75_Leit5_Ausführung\03_CAD\2025\211311-H1_AR_5_CAD_05.pln