



Halberstadt

Postanschrift Stadt Halberstadt, Postfach 1537, 38805 Halberstadt

An die Bewerber im
Vergabeverfahren Ilsenburg-12-2025

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht
Mein Zeichen
Fachbereich
Abteilung
Hausadresse

Ilsenburg-12-2025
Allgemeine Verwaltung
1.3 zentrale Dienste
Domplatz 49
38820 Halberstadt
Frau Künstler
03941 551169
vergabestelle@halberstadt.de

Bearbeitet von
Telefon
E-Mail

Datum

05.06.2025

Vergabeverfahren Ilsenburg-12-2025 Barrierefreie Erneuerung des Freibades Ludwigsbad in Ilsenburg - LOS 5 Freianlagen hier: Antwort auf Bieterfragen

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein Bewerber im obengenannten Vergabeverfahren hat folgende Fragen gestellt. Hiermit möchte ich Ihnen aus Gleichheitsgründen die Beantwortung der Fragen mitteilen.


Frage 1 – Bieterfrage 05.06.2025
Können Sie uns bitte eine Schnittzeichnung von der Holzterrasse zur besseren Kalkulation zusenden?
Antwort
Die Skizze ist als Anlage 1 beigefügt.
Frage 2 – Bieterfrage vom 05.06.2025
Des Weiteren steht im Ausschreibungstext, dass die Fläche mit Plattenfeld zu umranden ist. Ist die Holzterrasse auf gleicher Höhe wie die Betonplatten? Dann gäbe es ein Problem mit der vom Hersteller vorgeschriebenen Hinterlüftung.
Antwort
Die Holzterrasse soll eine kleine Rampe sowie Trittstufe von ca. 17-18 cm erhalten, sodass die Terrasse über dem Gelände liegt (siehe auch Angabe in der Ausschreibung beigefügten Lageplan - 1 Stg. 17.5/28), um die entsprechende Be- und Unterlüftung zu gewährleisten. Das umlaufende Plattenfeld dient zum einen der Einrahmung bzw. Abtrennung zu umliegenden Flächen aber hauptsächlich als Aufstandsfläche für die Unterkonstruktion. Zusätzlich zum Plattenrahmen sind Einzelplatten in den jeweiligen Rasterabständen auf der Fläche als Aufstandsfläche zu verlegen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen natürlich gern zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen
i.A.
gez. Künstler



Anlage 1



Auszug aus Lageplan



Skizze/Perspektive als Herstellungsempfehlung