

lfd. Nr.	Firma	Mail-Adresse	Adresse	PLZ	Ort	Datum Ausgang IWB	Datum Eingang IWB	Bemerkung	
Medienträger	1	SachsenNetze	Hauptstraße 110	01809	Heidenau	30.09.2024 13.01.2025	07.10.2024 27.01.2025	<b>LAI-SN 2024-19226: Leitungen vorhanden: Gas, Informationstechnik und Strom (MS/NS)</b> Anfrage Stellungnahme zur Planung <b>SachsenNetze HS.HD-Reg.-Nr.: 00508-2025</b> : Leitungen sind vorhanden, Hinweise in SN müssen beachtet werden; SN gültig ein Jahr (bis 20.01.2026) <b>Eit und Gas Verlegungstiefe z.T. unbekannt: Suchschachtung (Querschläge) erforderlich, Einholen der Auskunftserteilung bei Versorgern durch AN vor Baubeginn notwendig</b> <b>Gas: keine weiteren Veränderungen in Realisierung, vor Baubeginn Abstimmungstermin für Ortsbegehung vereinbaren (s. SN)</b>	
	2	BIL				30.09.2024	30.09.2024	Negativauskunft	
	3	Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 11				01.10.2024	01.10.2024	<b>Leitungen vorhanden</b>	
	4	50 Hertz Transmission GmbH RZ Süd	leitungsauskunft@50hertz.com	Heidestraße 2	10557	Berlin	30.09.2024	30.09.2024	Negativauskunft
	5	Vodafone GmbH/ Vodafone Kabel Deutschland GmbH	kabel-planauskunft.de@vodafone.com	Beta-Strasse 6-8	85774	Unterföhring	29.10.2024	29.10.2024	Negativauskunft
	6	Pyur/Tele Columbus GmbH				30.09.2024	07.10.2024	<b>TC Leitungen vorhanden; Negativauskunft HLK, PC und PEP</b>	
	7	Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH	info@wwgmbh.de	Dresdner Str. 301	01705	Freital	30.09.2024 13.01.2025	11.10.2024 10.04.2025	<b>Leitungen DN 80 GGG, DN 150 St vorhanden, Hausanschlüsse nur informativer Charakter, Mindestabstände beachten, eigene Baumaßnahme im Jahr 2026 geplant --&gt; Koordination erforderlich, Gültig: 1 Jahr</b> Durchführung der Suchschürfe notwendig; Schutz der Trinkwasserleitungen in Kreuzungsbereichen; weitere Auflagen s. <b>St 072a/24 ra.</b>
	8	1&1 Versatel				30.09.2024	30.09.2024	Negativauskunft	
	9	Deutsche Bahn AG				30.09.2024	30.09.2024	Negativauskunft	
	10	Dresdner Verkehrsbetriebe				30.09.2024	30.09.2024	LAI-DVB 2024-03309: Negativauskunft	
	11	Primagas Energie GmbH	info@primagas.de	Luisenstraße 113	47799	Krefeld	30.09.2024	30.09.2024	Negativauskunft
	12	Tyczka Energy GmbH	leitungsauskunft@tyczka.de	Blumenstraße 5	82538	Geretsried	30.09.2024	30.09.2024	Negativauskunft
TÖB	13	Gemeindeverwaltung Bannewitz	bauamt@bannewitz.de	Schulstraße 6	01728	Bannewitz	01.10.2024 09.01.2025	07.10.2024 07.11.2024 13.02.2025 12.05.2025	<b>Für den angefragten Bereich der Winkelmannstraße gibt es keine Bestandspläne der öffentlichen Straßenbeleuchtung, da diese aus den 1970er Jahren stammt. Die Betonmasten haben zwischen den Leuchten meist die Erdkabel verlegt. Im Bereich der Einmündung Graf-v-Bünau-Ring befindet sich eine Querung der Leitung.</b> <b>Verdacht auf Kampfmittelbelastung nur auf Privatflächen</b> Verkehrsleitplanung: halbseitige Sperrung möglich, jedoch möglichst viel Parkfläche weiterhin ermöglichen Ordnungsamt: zstl. Ausbau der Entwässerungsrinne im Einmündungsbereich Graf-von-Bünau-Ring und Einbau Straßenablauf am nördlichen Fahrbahnrand, Verschluss mit Asphalt; Korrigieren der Regelprofile für Fahrbahn und Gehwege, Beachtung der grundsätzlichen Festlegungen zur Oberflächenwiederherstellung s. SN (BAB-2025-02)
	14	Landratsamt Sächsische Schweiz Regionalentwicklung	rew@landratsamt-pirna.de umwelt@landratsamt-pirna	Schloßhof 2/4	01796	Pirna	13.01.2025 17.01.2025	21.01.2025	Generalstellungnahme beachten Anfrage Stellungnahme Planung (Weiterleitung an Forstbehörde) <b>Stellungnahme: Forstbehörde hat keine Einwände</b>
	15	Regionalverkehr Sächsische Schweiz- Osterzgebirge (RVSOE)	mbfreital@rvsoe.de	Bahnhofstraße 14a	01796	Pirna	01.10.2024	01.10.2024	keine eigenen Leitungen, Busline 351 auf der Strecke