



Elektro	Lauchten Produkte ausstehend	Symbole o Taster o Sonnerschutztauer o Raumthermostat o Handwender (BMA/RWA) o Brand-Merkmalenmelder o Notbeleuchtung o Rettungszeichen bel. o Blitzschutz o Bewegungsmelder o Starkstromdose 16/32A o K. Steckdose, Kombination o Signalhorn o Datenbox RJ45 o Festanschluss, Sonnenschutz o Telefonbox o Klingel, Gegensprechanlage	Lauchtschere Bodenboxe
	Deckenleuchte Wandleuchte Wanddeuchte		
	Installations-Hinweise alle Leuchten in der Halle dimmbar		
	Schalterserie ausstehend		

Aufbauten	1.1 Bodenaufbau EG	
	01 Bestandsboden gem. Befund	-
	02 Trennlage	-
	03 Dämmung druckfest nach Anf.	100 mm
	04 Trennlage	-
	05 Estrich	-
	optional mit Heizung	80 mm
	06 Bodenbelag optional	-

Aufbauten	1.2 Bodenaufbau Nassbereiche/Küche	
	01 Bestandsboden gem. Befund	-
	02 Trennlage	-
	03 Dämmung druckfest nach Anf.	100 mm
	04 Trennlage	-
	05 Estrich	65 mm
	optional mit Heizung	10 mm
	06 Bodenbelag	15 mm

Aufbauten	2.1. Decke über EG	
	01 Deckenbekleidung optional	-
	02 StB-Decke nach Anf.	250 mm
	03 Trittschall-Dämmung	20 mm
	04 Estrich	80 mm
	optional mit Heizung	-
	05 Bodenbelag optional	-

Aufbauten	3.1 Dachaufbau Satteldach	
	01 Stahlträger Bestand	25 mm
	02 Fertigkitt-Akustik-Verkleidung	-
	B-S1-d0	25 mm
	03 Gipskartonverkleidung EI30, 2-fach	160 mm
	KVH Fichte	18 mm
	05 OSB als Dampfbremse	-
	nach Anf. Stalk	120 mm
	06 MWO Aufsparren-Dämmung	-
	KVH Fichte 12x4 cm, Achse 65cm	18 mm
	07 Holzschalung, Nut-Feder	-
	08 UK mit U-Spannbahn	-
	09 Dachziegel mit Hinters.	-
	10 PV-Modul, auf Metall-UK	-

Aufbauten	3.2. Dachaufbau Flach (Dach bestehend)	
	01 Stahlträger mit GK-Verkleidung	-
	02 Deckenkonstruktion	55 mm
	03 Dämmung EPS	-
	04 Bituminöse Dachbahn	-

Aufbauten	4.1 Außenwandaufbau	
	01 Holz-Akustikpaneel inkl. UK	75 mm
	nach Anf., B-S2-d0/C-S2-d0	-
	02 Vornauensicht Poroton-Ziegel	240 - 365 mm
	03 Mörlet	5 mm
	04 Ziegel-MW Bestand	625 - 805 mm
	05 Außenputz / Sichtklinker	ca. 10 mm

Index	Nr.	Revisionsdatum	Änderungen	Gez.
	A	07.10.2024	Planerstellung / Grundlage für Fachplanung LP5	MN
	B	27.11.2024	Korrektur Achsen, Einarbeitung Statik und Brandschutz	MN
	C	20.12.2024	Systematisierung Türöffnungsgrößen	MN

Legende	Hinweise	Umbau	Materialien
	• alle Maße sind vor Ort zu prüfen • Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich zu melden • Fenster- und Türhöhen gelten ab OKFB (neu) bis UK Sturz • Raumhöhen gelten ab OKFB (neu) bis UKFD (neu)	Bestand Abbruch Neubau Achse	Putz Gipskartonwand Schüttung (Bestand) Holzwerkstoff Dämmstoff, wpc Mauerwerk Mauerwerk, KS Beton, unbewehrt Stahlbeton Dämmstoff, XPS Abdichtung Kies Erdreich
		Symbole +1.00 OK Fertigfußboden +1.00 OK Rohboden +1.00 OK Rohboden	

Plan

OG1_1-3

050_117-C

Ausführung A0 quer 1:50

Stand

Format

Maßstab

Ausgangsskote

Datum

±0,00 = +124,52 m.ü.NHN.

20.12.24

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m