



Elektro	Lauchten	Produkte ausstehend	Symbole	Lauchsprecher
	Deckenleuchte		o Taster	
	Wandleuchte		o Sonnentastaster	
			o Raumthermostat	
			o Handstrahl (BMA/RWA)	
			o Brand-Merkmalenmelder	
			o Notrufschaltung	
			o Rettungszeichen bel.	
			o Blitzschutz	
			o Bewegungsmelder	
			o Starkstromdose 16/32A	
			o K. Steckdose, Kombination	
			o Signalhorn	
			o Datenleuchte R45	
			o Festnetzanschluss, Sonnentast	
			o Telefonleuchte	
			o Klingel, Gegensprechanlage	

1.1 Bodenaufbau EG

01 Bestandsboden gem. Befund	-
02 Trennlage	-
03 Dämmung druckfest nach Anf.	100 mm
04 Trennlage	-
05 Estrich	-
optional mit Heizung	80 mm
06 Bodenbelag optional	-

1.2 Bodenaufbau Nassbereiche/Küche

01 Bestandsboden gem. Befund	-
02 Trennlage	-
03 Dämmung druckfest nach Anf.	100 mm
04 Trennlage	-
05 Estrich	65 mm
optional mit Heizung	10 mm
06 Abdichtung	15 mm
06 Bodenbelag	-

2.1. Decke über EG

01 Deckenbekleidung optional	-
02 StB-Decke nach Anf.	250 mm
03 Trittschall-Dämmung	20 mm
04 Estrich	-
optional mit Heizung	80 mm
05 Bodenbelag optional	-

3.1 Dachaufbau Satteldach

01 Stahlträger Bestand	25 mm
02 Fertigfäll-Akustik-Verkleidung	-
B-S1-d0	25 mm
03 Gipskartonverkleidung E130, 2-fach	160 mm
KVH Fichte	18 mm
05 OSB als Dampfbremse	-
nach Anf. Statik	120 mm
06 MWO Aufsparren-Dämmung	-
A1, 100/7	18 mm
KVH Fichte 12x4 cm, Achse 65cm	-
07 Holzschalung, Nut-Feder	-
08 UK mit U-Spannbahn	-
09 Dachziegel mit Himmert	-
10 PV-Modul, auf Metall-UK	-

3.2. Dachaufbau Flach (Dach bestehend)

01 Stahlträger mit GK-Verkleidung	-
02 Deckenkonstruktion	55 mm
03 Dämmung EPS	-
04 Bituminöse Dachbahn	-

4.1 Außenwandaufbau

01 Holz-Akustikpaneel inkl. UK	75 mm
nach Anf., B-S2-d0/C-S2-d0	-
02 Vornauensicht Poroton-Ziegel	240 - 365 mm
0,08W/mK	-
03 Mörtel	5 mm
F90-A, Diffusionsdichtung	625 - 805 mm
04 Ziegel-MW Bestand	ca. 10 mm
05 Außenputz / Sichtklinker	-

Index	Nr.	Revisionsdatum	Änderungen	Gez.
	A	07.10.2024	Planerstellung / Grundlage für Fachplanung LP5	MN
	B	27.11.2024	Korrektur Achsen, Einarbeitung Statik und Brandschutz	MN
	C	08.01.2025	Anpassung Schacht Plattformlift	MN

Legende	Hinweise	Umbau	Materialien
	• alle Maße sind vor Ort zu prüfen	Bestand	Putz
	• Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich zu melden	Abbruch	Gipskartonwand
	• Fenster- und Türhöhen gelten ab OKFB (neu) bis UK Sturz	Neubau	Schüttung (Bestand)
	• Raumhöhen gelten ab OKFB (neu) bis UKFD (neu)	Achse	Holzwerkstoff
			Dämmstoff, wpc
			Mauerwerk
			Mauerwerk, KS
			Beton, unbewehrt
			Stahlbeton
			Abdichtung
			Kies
			Erdreich

Plan	UG_2-3	050_112-C
Ausführung A0 quer	1:50	±0,00 = +124,52 m.ü.NHN. 08.01.25
Stand	Format	Maßstab Ausgangsskote Datum