



DAA 01 | Dachaufbau Fahrzeughalle

- 2-lagige Bitumendachbahn ("harte Bedachung")
- 10,0cm druckfeste Dämmung WLG 035
- bituminöse Dampfsperrbahn
- 20,0cm Stahlbetondach, bewehrt gem. Statik

FAHRZEUGHALLE

WA 01 | Wandaufbau Fahrzeughalle Mauerwerk

- 2,0cm Faserleichtputz (Ober- und Unterputz), Körnung 2mm
- 30,0cm HLZ-Mauerwerk gem. Statik
- 1,0cm Innenputz Q2

FB 01 | Fußboden Fahrzeughalle

- 8,5cm Spaltklinkerplatte 10x20cm als Rüttelboden verlegt, R12, mittelgrau
- Zementverbundestrich im Gefälle zu den Entwässerungsrinnen (2%), DIN 18560-CT-C50-F6-V75
- 25,0-29,5cm Stahlbetonbodenplatte WU im Gefälle bewehrt gem. Statik
- 6,0cm druckfeste EPS-Dämmung WLG 040
- 5,0cm Sauberkeitsschicht (Magerbeton), unbewehrt C12/15
- Planum (Kiesbettung)

LEGENDE

- Mauerwerk
- Stahlbeton, bewehrt
- Beton/Estrich, unbewehrt
- Wärmedämmung, druckfest
- Wärmedämmung, weich

LEGENDE ABKÜRZUNGEN

- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|--------------------------------------|
| BRH | Brüstungshöhe bezogen auf OK FFB | SSV | Sonnenschutzverglasung $g \leq 0,36$ |
| UHD | Unterhangdecke | WSV | Wärmeschutzverglasung $g \leq 0,60$ |
| OK | Oberkante | BS | Blendschutz |
| UK | Unterkante | NA | Notausgang |
| UZ | Unterzug | | |
| RR | Regenrohr (Entwässerung) | | |
| FFB | Fertigfußboden | | |
| RFB | Rohfußboden | | |
| FU | Fundament | | |

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu prüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten.

Für den Einbau von Bauteilen gelten neben den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.

Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen zur Gebäudeplanung und den Fachplanungen.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	NAME

OK FFB 0,00 = 272,60m bezogen auf DHHN 2016

AUFTRAGGEBENDE	LAGERREFERENZSYSTEM
Große Kreisstadt Döbeln	ETRS89_UTM33N
	HÖHENSYSTEM
	DHHN2016
AUFTRAGNEHMERIN	BEARBEITET
	11.11.2024 krue
	GEZEICHNET
	11.11.2024 krue
PROJEKT	PROJEKT-NUMMER
Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz	04343-0
	LEISTUNGSPHASE
	Ausführungssplanung
PLAN	MAßSTAB
Schnitt B-B	M 1:50
	PLAN-NUMMER
	4.2