



Legende Sanitär:

- Kaltwasser TWK
- Warmwasser TWW
- Zirkulation TWZ
- Strangnummer S1
- Leitungsdimensionen TWK DN32, TWZ DN15, TWZ DN20

Symbole:

- Filter
- Volumenzähler, Wasserzähler
- Pumpe
- Absperrramatur
- Rohrbe- und Entlüfter
- Auslaufventil mit Rückflussverhinderer
- Druckminderer
- Strangreguliertventil
- Sicherheitsventil federbelastet
- Schmutzfänger
- Rückflussverhinderer
- Reinigungsöffnung
- Hauswasserstation

Legende Halterungsabstände		
Nenn Durchmesser	Rohraußendurchmesser [mm]	Befestigungsabstand [m]
DN12	15	1,25
DN15	18	1,50
DN20	22	2,00
DN25	28	2,25
DN32	35	2,75
DN40	42	3,00
DN50	54	3,50
DN65	76,1	4,25

Rohrleitungsmaterial

- Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - neu : Edelstahlrohr, Mehrschichtverbundrohr
- Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - Bestand : Kunststoffrohr

Wärmedämmung

- Kaltwasser : Dämmung gemäß DIN 1988-2, EnEV
- Warmwasser, Zirkulation : Dämmung gemäß EnEV

Bemerkung:

Bis Absperrentil Strang erneuern.

Titel		AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
Bauvorhaben	Sanierung TW-Verteilungen, Kreuzstraßenviertel 2.BA_2025		Flurstück Nr.
Plan	Weidmannstr. 11-15, GR Kellergeschoss Sanitärinstallation		Maßstab 1:50
Lageplan M 1:2000			
Höhenbezug	+/- 0,00 OKFF EG = +... ü.NN		
Bauherr	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Wintergartenstraße 4, Leipzig 04103		
Architekt			
Planer	B.A.C. Dr. Barleben GmbH Inselstraße 31 04 103 Leipzig Tel.: 0 341 / 90 85 930 Fax: 0 341 / 90 85 935 E-Mail: leipzig@ig-bac.de		
Projekt-Nr.	Plangröße	Zeichner	Datum
22300382	1189 x 594	FNi/TH	29.11.2024
Plan-Nr. WEI-11-SAN-5-GR-UG-1001-V00		Index Index-Datum	