

Haus 16

Haus 18

Legende Sanitär:

Kaltwasser

TWK

Warmwasser

TWW

Zirkulation

TWZ

S1

Strangnummer

TWK DN32

TWW DN32

TWZ DN12

Leitungsdimensionen

Symbole:

FIL

Filter

2 m

Volumenzähler, Wasserzähler

Pumpe

Absperrarmatur

Rohrbe- und Entlüfter

Auslaufventil mit Rückflussverhinderer

Druckminderer

Strangregulierventil

Sicherheitsventil federbelastet

Schmutzfänger

Rückflussverhinderer

Ø R0

Reinigungsöffnung

2 m

FIL

Hauswasserstation

Legende Halterungsabstände

Nenn Durchmesser	Rohr Außendurchmesser [mm]	Befestigungsabstand [m]
DN12	15	1,25
DN15	18	1,50
DN20	22	2,00
DN25	28	2,25
DN32	35	2,75
DN40	42	3,00
DN50	54	3,50
DN65	76,1	4,25

Rohrleitungsmaterial

- Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - neu

: Edelstahlrohr, Mehrschichtverbundrohr

- Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - Bestand

: Kunststoffrohr

Wärmedämmung

- Kaltwasser

: Dämmung gemäß DIN 1988-2, EnEV

- Warmwasser, Zirkulation

: Dämmung gemäß EnEV

Bemerkung:

Bis Absperrventil Strang erneuern.

Anschluss Haus 20

Titel

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Bauvorhaben

Sanierung TW-Verteilungen, Kreuzstraßenviertel 2.BA_2025

Flurstück Nr.

...

Plan

Gabelsbergerstr. 16+18, GR Kellergeschoss Sanitärinstallation

Maßstab

1:50

Lageplan
M 1:2000

Höhenbezug

+/- 0,00 OKFF EG = +... ü.NN

Bauherr

Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH

Wintergartenstraße 4, Leipzig 04103

Architekt

Planer

B.A.C. Dr.Barleben GmbH
Inselstraße 31
04 103 Leipzig

Tel.: 0 341 / 90 85 930
Fax: 0 341 / 90 85 938
E-Mail: leipzig@ig-bac.de

Projekt-Nr.

22300382

Plangröße

DIN A1

Zeichner

FNI/TH

Datum

29.11.2024

Plan-Nr.

GAB-16-SAN-5-GR-UG-1001-V00

Index

Index-Datum

H:\72702\2230382_LVB_KreuzstraÙe_Ringleitung\50_FDU10_Zeichnungen\Aktuell\03_Interim1_Lepzig2_BA_2025\Gabelsbergerstr.16+18-UG-1001-V00.dwg 21.05.2025