



**Legende Sanitär:**

Kaltwasser

TWK

Warmwasser

TWW

Zirkulation

TWZ

S1

Strangnummer

TWK DN32  
TWW DN32  
TWZ DN12

Leitungsdimensionen

Legende Halterungsabstände		
Nenn Durchmesser	Rohr Außendurchmesser (mm)	Befestigungsabstand (m)
DN12	15	1,25
DN15	18	1,50
DN20	22	2,00
DN25	28	2,25
DN32	35	2,75
DN40	42	3,00
DN50	54	3,50
DN65	76,1	4,25

**Symbole:**

FL

Filter

2m

Volumenzähler, Wasserzähler

Pumpe

Absperrarmatur

Rohrbe- und Entlüfter

Auslaufventil mit Rückflussverhinderer

Druckminderer

Strangregulierventil

Sicherheitsventil federbelastet

Schmutzfänger

Rückflussverhinderer

OR0

Reinigungsöffnung

2m

FL

Hauswasserstation

**Rohrleitungsmaterial**  
-Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - neu : Edelstahlrohr, Mehrschichtverbundrohr  
-Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - Bestand : Kunststoffrohr

**Wärmedämmung**  
-Kaltwasser : Dämmung gemäß DIN 1988-2, EnEV  
-Warmwasser, Zirkulation : Dämmung gemäß EnEV

**Bemerkung:**  
Bis Absperrventil Strang erneuern.

Titel		<b>AUSFÜHRUNGSPLANUNG</b>		
Bauvorhaben	Sanierung TW-Verteilungen, Kreuzstraßenviertel 2.BA_2025	Flurstück Nr. ...		
Plan	Reclamstr. 5+7, GR Kellergeschoss Sanitärinstallation	Maßstab 1:50		
Lageplan M 1:2000				
Höhenbezug	+/- 0,00 OKFF EG = +... ü.NN			
Bauherr	<div>Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH </div> <div>Wintergartenstraße 4, Leipzig 04103</div>			
Architekt				
Planer	<div> <b>B.A.C.</b> B.A.C. Dr.Barleben GmbH Inselstraße 31 04 103 Leipzig Tel.: 0 341 / 90 85 930 Fax: 0 341 / 90 85 938 E-Mail: leipzig@ig-bac.de</div>			
Projekt-Nr. 22300382	Plangröße DIN A1	Zeichner FNI/TH	Datum 29.11.2024	Plan-Nr. REC-01-SAN-5-GR-UG-1002-V00
				Index Index-Datum