



Legende Sanitär:

— Kaltwasser TWK
- - - Warmwasser TWW
- - - Zirkulation TWZ

S1 Strangnummer

Legungsdimensionen

Legende Halterungsabstände

Nenn Durchmesser	Rohr Außendurchmesser [mm]	Befestigungsabstand [m]
DN12	15	1,25
DN15	18	1,50
DN20	22	2,00
DN25	28	2,25
DN32	35	2,75
DN40	42	3,00
DN50	54	3,50
DN65	76,1	4,25

Symbole:

Filter
Volumenzähler, Wasserzähler
Pumpe
Absperrearmatur
Rohrbe- und Entlüfter
Auslaufventil mit Rückflussverhinderer
Druckminderer
Strangregulierventil
Sicherheitventil federbelastet
Schmutzfänger
Rückflussverhinderer
Reinigungsöffnung
Hauswasserstation

Rohrleitungsmaterial

-Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - neu : Edelstahlrohr, Mehrschichtverbundrohr
-Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - Bestand : Kunststoffrohr

Wärmedämmung

-Kaltwasser : Dämmung gemäß DIN 1988-2, EnEV
-Warmwasser, Zirkulation : Dämmung gemäß EnEV

Bemerkung:

Bis Absperrventil Strang erneuern.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Bauvorhaben: Sanierung TW-Verteilleitungen, Kreuzstraßenviertel 2.BA_2025

Plan: Kreuzstr. 33+35, GR Kellergeschoss Sanitärinstallation

Lageplan M 1:2000

Höhenbezug: +/- 0,00 OKFF EG = +... ü.NN

Bauherr: Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH

Architekt: Wintergartenstraße 4, Leipzig 04103

Planer: B.A.C. Dr.Barleben GmbH

Projekt-Nr.: 22300382

Plangröße: DIN A1

Zeichner: FNI/TH

Datum: 29.11.2024

Plan-Nr.: KRZ-33-SAN-5-GR-UG-1001-V00

Index: Index-Datum