



Legende Sanitär:

Kaltwasser

TWK

Warmwasser

TWW

Zirkulation

TWZ

S1

Strangnummer

TWK DN32

TWW DN32

TWZ DN12

Leitungsdimensionen

Legende Halterungsabstände		
Nenn Durchmesser	Rohr Außendurchmesser (mm)	Befestigungsabstand (m)
DN12	15	1,25
DN15	18	1,50
DN20	22	2,00
DN25	28	2,25
DN32	35	2,75
DN40	42	3,00
DN50	54	3,50
DN65	76,1	4,25

Symbole:

FL

Filter

2 m

Volumenzähler, Wasserzähler

Pumpe

Absperrarmatur

Rohrbe- und Entlüfter

Auslaufventil mit Rückflussverhinderer

Druckminderer

Strangregulierventil

Sicherheitsventil federbelastet

Schmutzfänger

Rückflussverhinderer

Reinigungsöffnung

2 m

FL

Hauswasserstation

Rohrleitungsmaterial

-Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - neu

: Edelstahlrohr, Mehrschichtverbundrohr

-Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - Bestand

: Kunststoffrohr

Wärmedämmung

-Kaltwasser

: Dämmung gemäß DIN 1988-2, EnEV

-Warmwasser, Zirkulation

: Dämmung gemäß EnEV

Bemerkung:

Bis Absperrventil Strang erneuern.

Titel		AUSFÜHRUNGSPLANUNG		
Bauvorhaben	Sanierung TW-Verteilungen, Kreuzstraßenviertel 2.BA_2025	Flurstück Nr. ...		
Plan	Reclamstr. 1+3, GR Kellergeschoss Sanitärinstallation	Maßstab 1:50		
Lageplan M 1:2000				
Höhenbezug	+/- 0,00 OKFF EG = +... ü.NN			
Bauherr	<div>Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH </div> <div>Wintergartenstraße 4, Leipzig 04103</div>			
Architekt				
Planer	<div> B.A.C. B.A.C. Dr.Barleben GmbH Ingenieurgruppe Bau- und Anlagenbau Inselstraße 31 04 103 Leipzig Tel.: 0 341 / 90 85 930 Fax: 0 341 / 90 85 938 E-Mail: leipzig@ig-bac.de</div>			
Projekt-Nr.	Piangröße	Zeichner	Datum	Plan-Nr.
				Index
22300382	DIN A1	FNI/TH	29.11.2024	REC-01-SAN-5-GR-UG-1001-V00 Index-Datum