



Legende Sanitär:

— Kaltwasser TWK
- - - Warmwasser TWW
- - - Zirkulation TWZ

S1 Strangnummer

Legungsdimensionen

Legende Halterungsabstände		
Nenn Durchmesser	Rohr äußere Durchmesser (mm)	Befestigungsabstand (m)
DN12	15	1,25
DN15	18	1,50
DN20	22	2,00
DN25	28	2,25
DN32	35	2,75
DN40	42	3,00
DN50	54	3,50
DN65	76,1	4,25

Symbole:

FL Filter

2m Volumenzähler, Wasserzähler

P Pumpe

AV Absperrarmatur

AE Rohrbe- und Entlüfter

AV Auslaufventil mit Rückflussverhinderer

DR Druckminderer

SR Strangregulventil

SV Sicherheitsventil federbelastet

SC Schmutzfänger

RV Rückflussverhinderer

RO Reinigungsöffnung

FL Hauswasserstation

Rohrleitungsmaterial

- Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - neu : Edelstahlrohr, Mehrschichtverbundrohr
- Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - Bestand : Kunststoffrohr

Wärmedämmung

- Kaltwasser : Dämmung gemäß DIN 1988-2, EnEV
- Warmwasser, Zirkulation : Dämmung gemäß EnEV

Bemerkung:

Bis Absperrventil Strang erneuern.

Titel		AUSFÜHRUNGSPLANUNG		
Bauvorhaben	Sanierung TW-Verteilungen, Kreuzstraßenviertel 2.BA_2025	Flurstück Nr.	...	
Plan	Klasingstr. 6+8, GR Kellergeschoss Sanitärinstallation	Maßstab	1:50	
Lageplan M 1:2000				
Höhenbezug	+/- 0,00 OKFF EG = +... ü.NN			
Bauherr	Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH lwb Wintergartenstraße 4, Leipzig 04103			
Architekt				
Planer	B.A.C. B.A.C. Dr.Barleben GmbH Inselstraße 31 04 103 Leipzig Tel.: 0 341 / 90 85 930 Fax: 0 341 / 90 85 938 E-Mail: leipzig@ig-bac.de			
Projekt-Nr.	Plangröße	Zeichner	Datum	Plan-Nr.
22300382	DIN A1	FNI/TH	29.11.2024	KLA-02-SAN-5-GR-UG-1001-V00
Index		Index-Datum		